ПРОЕКТ

**МІНІСТЭРСТВА
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**МИНИСТЕРСТВО
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ №_____

г. Мінск

г. Минск

Об утверждении норм и правил
пожарной безопасности

На основании пункта 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

нормы пожарной безопасности к порядку организации и обеспечению технического обслуживания систем пожарной автоматики (прилагаются);

нормы пожарной безопасности для нестационарных объектов (прилагаются);

нормы пожарной безопасности к размещению и устройству печей для приготовления пищи (прилагаются);

Правила пожарной безопасности для отдельных объектов (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июня 2011 г. № 34 «Об утверждении и введении в действие технического кодекса установившейся практики «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. № 39 «Об утверждении и введении в действие изменения № 1 в технический кодекс установившейся практики»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26 июля 2019 г. № 48 «Об утверждении и введении в действие изменения № 2 в технический кодекс установившейся практики»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 13 «Об утверждении правил пожарной безопасности»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 октября 2020 г. № 39 «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 13»;

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 мая 2021 г. № 41 «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 13».

3. Настоящее постановление вступает в силу следующем порядке:

абзацы второй и пятый пункта 1 – с 1 января 2027 г.;

абзацы третий и четвертый пункта 1 – с 1 июля 2027 г.

Министр В.И.Синявский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
№

НОРМЫ
пожарной безопасности к порядку организации и обеспечению технического обслуживания систем пожарной автоматики

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие нормы пожарной безопасности (далее – нормы) устанавливают требования к порядку организации и обеспечению технического обслуживания систем пожарной автоматики (далее, если не предусмотрено иное, – системы ПА) их собственниками (владельцами) и порядку организации и проведения технического обслуживания таких систем субъектами хозяйствования и гражданами, обратившимися за оказанием этих услуг к лицензиату.

Настоящие нормы не распространяются на лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА в установленном законодательством о лицензировании порядке.

Техническое обслуживание систем передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) проводится в части устройств объектовых оконечных.

2. Для целей настоящих норм применяются термины и их определения в значениях, установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40, общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 25 июня 2026 г. № 212, требованиями к выполнению работ и (или) оказанию услуг по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной вентиляции, установок пожаротушения автоматических, определенных

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2023 г. № 234, а также следующие термины и их определения:

собственник (владелец) – юридическое лицо, которому системы ПА принадлежат на праве собственности или ином законном основании и которое самостоятельно организует и осуществляет техническое обслуживание этих систем;

лицензиат – лицо, которому предоставлена лицензия на осуществление лицензируемого вида деятельности по обеспечению пожарной безопасности для оказания услуг по техническому обслуживанию систем ПА;

граждане – лица, имеющие гражданство Республики Беларусь, а также иностранные лица и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Республики Беларусь;

лицо, ответственное за содержание систем ПА, – лицо, на которое возложены обязанности по осуществлению контроля за техническим состоянием и содержанием в исправном состоянии систем ПА (их элементов);

оперативный (дежурный) персонал – персонал, уполномоченный осуществлять контроль за режимом работы и поступающими сигналами систем ПА, а также осуществлять оперативное реагирование на указанные сигналы в порядке, установленном инструкцией о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при поступлении сигнала на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные систем ПА;

уполномоченное лицо – физическое лицо, которое локальным правовым актом наделено правом на проведение работ по техническому обслуживанию систем ПА, в том числе по контролю за качеством таких работ;

исправное состояние (исправность) – состояние систем ПА или их элементов, при котором они выполняют заданные функции с параметрами, установленными требованиями технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов и проектной документации;

лицензия – право на осуществление лицензируемого вида деятельности по обеспечению пожарной безопасности для оказания услуг по техническому обслуживанию систем ПА;

система контроля – комплекс организационных мероприятий, в том числе документы, правила, процессы и методы, которые позволяют проверить качество и полноту выполненных работ по техническому

обслуживанию систем ПА, а также обучения, повышения квалификации и оценки знаний лиц, осуществляющих такое техническое обслуживание;

оценка знаний – процесс определения уровня усвоения образовательных программ, умений и навыков лиц, вновь принятых для последующего осуществления технического обслуживания систем ПА;

регламент проведения технического обслуживания (регламент) – комплекс работ (операций), проводимых при техническом обслуживании систем ПА с установленной периодичностью;

капитальный ремонт систем ПА – совокупность строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с восстановлением утраченных в процессе эксплуатации технических и эксплуатационных показателей системы ПА;

модернизация систем ПА – совокупность строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с повышением технических и эксплуатационных показателей системы ПА, включая устройство новых элементов указанной системы ПА;

предельный срок службы – срок эксплуатации систем ПА, установленный проектной и эксплуатационной документацией;

отказ системы ПА – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния системы ПА;

3. Техническое обслуживание систем ПА организовывается и осуществляется для поддержания этих систем и их элементов в исправном состоянии на протяжении всего срока службы этих систем.

4. Системы ПА, требующие капитального ремонта либо модернизации, передаются лицензиату или принимаются собственником (владельцем) на техническое обслуживание после проведения такого ремонта либо модернизации. Капитальный ремонт и модернизация систем ПА проводятся организациями, имеющими лицензию на выполнение соответствующего вида работ, на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5. Документы, оформленные в процессе технического обслуживания систем ПА, должны храниться в течение всего срока службы этих систем.

6. При техническом обслуживании систем ПА не допускается уничтожение (удаление) электронного журнала событий прибора управления пожарного и (или) прибора приемно-контрольного пожарного. Дата и временные показатели приборов должны быть синхронизированы с текущим временем.

7. При достижении резервными источниками питания систем ПА и их элементов минимальных значений остаточной емкости, установленных техническими нормативными правовыми актами, проектной документацией или эксплуатационными документами, а также в иных случаях, установленных эксплуатационными документами, эти резервные источники питания должны быть заменены на исправные.

8. В процессе технического обслуживания систем ПА с целью определения технической возможности и экономической целесообразности их дальнейшего использования проводится техническое освидетельствование.

Техническое освидетельствование систем ПА проводится комиссией субъекта хозяйствования, собственника (владельца), состав которой определяется и утверждается локальным правовым актом. Для участия в составе комиссии субъекта хозяйствования может привлекаться лицензиат. Проведение технического освидетельствования систем ПА граждан определяется договором с лицензиатом.

Техническое освидетельствование систем ПА осуществляется по следующим критериям:

исправность;

необходимость проведения ремонта или восстановления;

ремонтопригодность и возможность восстановления;

необходимость замены элементов, достигших предельного срока службы.

Техническое освидетельствование систем ПА проводится в течение пяти лет с момента приема их на техническое обслуживание и в дальнейшем не реже одного раза в пять лет, а также при достижении предельного срока службы этих систем.

По результатам проведенного технического освидетельствования систем ПА принимается одно из следующих решений:

продлить срок службы при условии их исправности с установлением следующего срока технического освидетельствования;

провести текущий ремонт по приведению их в исправное состояние с установлением следующего срока технического освидетельствования;

провести капитальный ремонт, модернизацию по приведению их в соответствие с установленными требованиями технических нормативных правовых актов, эксплуатационными документами и проектной документацией;

списать.

Техническое освидетельствование систем ПА оформляется актом по форме согласно приложению 1 к настоящим нормам.

Для каждого из решений локальным правовым актом устанавливается срок реализации и назначается ответственный исполнитель, который обязан обеспечить их выполнение.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ СОБСТВЕННИКАМИ (ВЛАДЕЛЬЦАМИ)

9. На техническое обслуживание принимаются системы ПА в исправном состоянии или требующие текущего ремонта.

Для определения технического состояния систем ПА должно быть проведено их первичное обследование. Первичное обследование систем ПА проводится комиссией, состав которой определяется и утверждается локальным правовым актом. По результатам первичного обследования составляется акт по форме согласно приложению 2 к настоящим нормам.

В случае невозможности восстановления исправности систем ПА или их элементов в течение тридцати календарных дней от даты составления акта первичного обследования собственник (владелец) должен письменно уведомить территориальный орган по чрезвычайным ситуациям не позднее трех рабочих дней после истечения указанного срока.

10. Для выполнения работ по техническому обслуживанию систем ПА в штате собственника (владельца) должно быть не менее одного технического руководителя (главный инженер, старший производитель работ (начальник участка), производитель работ, мастер в сфере строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ, инженер-энергетик) и не менее двух электромонтеров охранно-пожарной сигнализации. Дополнительно для технического обслуживания установок пожаротушения автоматических (далее – УПА) в штате должно быть не менее одного монтажника санитарно-технических систем и оборудования, а для технического обслуживания систем противодымной вентиляции (далее – СПДВ) – не менее одного слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования либо монтажника систем вентиляции и пневмотранспорта.

Допускается совмещение должностей служащих и (или) профессий рабочих одним лицом при наличии соответствующей квалификации.

Наименования должностей служащих и профессий рабочих, трудовые функции, квалификация уполномоченных лиц должны соответствовать законодательству о труде.

Количество лиц, задействованных для осуществления технического обслуживания систем ПА, должно определяться собственником (владельцем) с учетом необходимости обеспечения качественного и своевременного осуществления технического обслуживания систем ПА на всех объектах, на которых оно осуществляется.

11. Техническое обслуживание систем ПА у собственника (владельца) должно осуществляться лицами, прошедшими обучение и (или) повышение квалификации с учетом профиля выполняемых работ и оценку знаний в порядке, установленном приложением 3 к настоящим нормам. Форма протокола оценки знаний установлена приложением 4 к настоящим нормам.

Обучение лиц, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА, проводится в рамках образовательных программ обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), курсов целевого назначения в учреждениях образования, обеспечивающих получение образования по соответствующему виду работ.

Повышение квалификации лиц, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА, осуществляется в рамках образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в учреждениях образования, обеспечивающих повышение квалификации по соответствующему виду работ.

Обучение и повышение квалификации осуществляются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Указанный пятилетний период исчисляется со дня выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения или повышение квалификации.

Лица, вновь принятые для последующего осуществления технического обслуживания систем ПА, проходят оценку знаний. Лица, не прошедшие указанную оценку знаний, к выполнению работ по техническому обслуживанию систем ПА не допускаются.

12. Для технического обслуживания систем ПА у собственника (владельца) должны быть средства измерений, прошедшие метрологическую оценку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений, оборудование, приборы и инструменты по перечню согласно приложению 5 к настоящим нормам.

При осуществлении технического обслуживания систем ПА и их элементов необходимо использовать оборудование, приборы (средства измерений) и инструменты, которые предусмотрены эксплуатационными документами на эти элементы.

13. Техническое обслуживание систем ПА самостоятельно собственником (владельцем) осуществляется на основании локального правового акта, дата утверждения которого является датой начала технического облуживания.

Локальным правовым актом назначаются:

лица, осуществляющие техническое обслуживание;

лица, ответственные за организацию и проведение контроля за качеством технического обслуживания, а также обучение, повышение квалификации и оценку знаний;

лица, ответственные за содержание систем ПА;

оперативный (дежурный) персонал (при его наличии).

Обязанности, права и ответственность указанных лиц, включая организацию и проведение инструктажа оперативного (дежурного) персонала, входной контроль и идентификацию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, используемых в обслуживаемых системах ПА, сообщение об отказе, неисправности и произвольном срабатывании систем ПА, проверку качества пенообразователя (рабочих растворов пенообразователей), используемого в УПА, испытание элементов УПА, измерение электрического сопротивления соединительных линий систем ПА, сопротивления изоляции и заземления элементов и соединительных линий систем ПА, проведение периодических испытаний СПДВ, замену резервных источников питания, организацию и проведение технического освидетельствования систем ПА, и иные функции определяются должностными инструкциями, регламентами и иными локальными правовыми актами, которые утверждаются одновременно с назначением таких лиц, либо не позднее пяти рабочих дней со дня начала технического обслуживания.

Для объектов с одной системой ПА и численностью работников до 10 человек допускается совмещение функций, указанных в абзацах третьем и четвертом части второй настоящего пункта, одним лицом.

Проведение контроля за качеством технического обслуживания систем ПА лицами, непосредственно выполняющими техническое обслуживание этих систем, не допускается.

14. При техническом обслуживании систем ПА на каждую систему должны быть оформлены:

журнал учета сообщений по форме согласно приложению 6 к настоящим нормам;

журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА по форме согласно приложению 7 к настоящим нормам;

паспорт системы ПА по форме согласно приложению 8 к настоящим нормам (в случае наличия паспорта новый паспорт системы не оформляется, при этом сведения, содержащиеся в нем, актуализируются);

перечень защищаемых системой пожарной сигнализации (далее – СПС), УПА помещений и зон контроля, которые должны соответствовать фактическому расположению их на защищаемом объекте, с указанием количества и типа элементов, функционирующих в составе системы ПА;

принципиальные схемы УПА с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие;

инструкции по эксплуатации системы ПА и о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигнала на прибор управления пожарный и (или) прибор приемно-контрольный пожарный, с указанием порядка постановки систем ПА в дежурный режим (в случае отсутствия оперативного (дежурного) персонала инструкция о порядке действий такого персонала не оформляется).

Документы, перечисленные в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, могут вестись как на бумажном носителе, так и в электронной форме в порядке, установленном приложением 9 к настоящим нормам.

Сведения, содержащиеся в паспорте системы ПА, подлежат актуализации в течение трех рабочих дней с момента их изменения.

15. При техническом обслуживании систем ПА собственник (владелец) обязан проводить инструктаж оперативного (дежурного) персонала о порядке действий при получении сигнала на прибор управления пожарный и (или) прибор приемно-контрольный пожарный системы ПА. Первичный инструктаж должен быть проведен при приеме систем ПА на техническое обслуживание или изменении оперативного (дежурного) персонала, повторный – при необходимости, но не реже одного раза в год. Сведения о проведении первичного и повторного инструктажей указываются в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА.

16. Техническое обслуживание систем ПА осуществляется в плановом и внеплановом порядке.

17. Плановое техническое обслуживание систем ПА должно проводиться в объеме, с периодичностью и с применением способов,

установленных эксплуатационными документами систем ПА и (или) их элементов, и в соответствии с регламентом проведения технического обслуживания, разработанным на каждую систему ПА в отдельности. Регламент утверждается локальным правовым актом.

Для каждого элемента (вида элементов) и системы ПА в целом в регламенте должен быть указан перечень видов работ (операций), а также периодичность их выполнения.

Объем и периодичность выполняемых работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА, установленные эксплуатационными документами, должны быть подтверждены оригиналами (копиями) таких документов и указаны в паспорте системы ПА.

При отсутствии оригиналов (копий) эксплуатационных документов техническое обслуживание систем ПА должно проводиться по регламентам № 1 и № 2 в следующем объеме работ (операций):

17.1 В части регламента № 1:

проведение внешнего осмотра систем ПА и их элементов на предмет повреждений;

проверка исправности и срабатывания систем ПА в целом и выборочная проверка исправности и срабатывания элементов систем ПА на основном источнике питания и резервном при обнаружении ими контролируемых факторов пожара, в том числе при поступлении управляющего сигнала;

контроль состояния и крепления соединительных линий к элементам систем ПА;

проверка состояния креплений элементов систем ПА и соединительных линий к строительным (инженерным) конструкциям (материалам, изделиям);

проверка напряжения и остаточной емкости резервного источника питания систем ПА и их элементов (значения данных параметров должны указываться в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА);

проверка взаимодействия всех элементов систем ПА и согласованность их режимов работы;

проверка прохождения сигналов, предусмотренных функциональными возможностями систем ПА и проектной документацией, на пункт централизованного наблюдения МЧС, а также на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные от выборочных элементов систем ПА;

проверка синхронизации времени и даты, установленных на приборах управления пожарных и (или) приборах приемно-контрольных пожарных с фактическими;

выборочная проверка срабатывания исполнительных устройств, управляемых системами ПА;

проверка показаний и исправности измерительных устройств (приборов) систем ПА;

выборочная проверка срабатывания (включения, отключения) сблокированных инженерных систем и оборудования от систем ПА;

проверка исправности местного, дистанционного, автоматического пуска пожарных насосов УПА, автоматического включения резервного пожарного насоса при аварийном отключении рабочего пожарного насоса, а также при падении давления в питающем трубопроводе до значений, установленных техническими нормативными правовыми актами, автоматического перехода на резервный источник электропитания при отключении основного;

проверка уровня (массы) огнетушащих веществ и срока их годности.

Виды работ (операций), предусмотренных в части первой настоящего подпункта, должны проводиться совместно с работами (операциями) по проверке других указанных в эксплуатационных документах и проектной документации параметров, обеспечивающих исправность систем ПА и их элементов.

Периодичность проведения работ (операций) по регламенту № 1, если такая периодичность не установлена эксплуатационными документами, – не реже одного раза в месяц.

17.2 В части регламента № 2:

работы (операции), указанные в части первой подпункта 17.1 настоящего пункта;

чистка наружных и внутренних поверхностей элементов систем ПА;

проверка исправности и срабатывания систем ПА и их элементов по каждой соединительной линии при обнаружении ими контролируемых факторов пожара, в том числе при поступлении управляющего сигнала;

проверка прохождения сигналов, предусмотренных функциональными возможностями систем ПА и проектной документацией, на пункт централизованного наблюдения МЧС, а также на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные от элементов систем ПА по каждой соединительной линии;

проверка срабатывания (включения, отключения) всех сблокированных инженерных систем и оборудования от систем ПА;

проверка срабатывания всех исполнительных устройств, управляемых системами ПА;

проверка параметров программного обеспечения систем ПА;

проверка освещенности на соответствие требованиям ТНПА в помещениях станций пожаротушения, узлов управления и в местах установки ручных пожарных извещателей;

проверка уровня звукового давления, создаваемого системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СО) и отдельными ее элементами, установленного техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационными документами и (или) проектной документацией.

Виды работ (операций), предусмотренных в части первой настоящего подпункта, должны проводиться совместно с работами (операциями) по проверке других указанных в эксплуатационных документах и проектной документации параметров, обеспечивающих исправность систем ПА и их элементов.

Периодичность проведения работ (операций) по регламенту № 2, если такая периодичность не установлена эксплуатационными документами, – не реже одного раза в квартал.

В случае, если отдельные виды работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА, установленные в подпунктах 17.1 и 17.2 настоящего пункта, не определены эксплуатационными документами, такие работы (операции) должны проводиться в объемах и сроках, установленных для регламента № 1 или регламента № 2.

18. Внеплановое техническое обслуживание систем ПА собственником (владельцем) должно проводиться:

при выдаче системами ПА трех и более произвольных срабатываний в одной и той же зоне контроля в течение календарного месяца;

при выявлении нарушений должностными лицами органов государственного пожарного надзора;

по решению собственника (владельца);

после текущего ремонта.

Внеплановое техническое обслуживание проводится в объеме работ (операций) по регламенту № 2, установленному подпунктом 17.2 пункта 17 настоящих норм.

19. Организация и обеспечение проверки качества пенообразователя (рабочих растворов пенообразователей), используемого в УПА, испытаний элементов УПА, измерения электрического сопротивления соединительных линий систем ПА, сопротивления изоляции и заземления элементов и соединительных линий систем ПА, а также проведения

периодических испытаний СПДВ, должны осуществляться собственником (владельцем) при плановом техническом обслуживании систем ПА с учетом порядка и сроков их проведения, установленных техническими нормативными правовыми актами или эксплуатационными документами.

20. Неисправности систем ПА и их элементов, креплений элементов и соединительных линий, выявленные в ходе их технического обслуживания, должны быть устранены в течение пяти календарных дней со дня их выявления, а сведения об этих недостатках (нарушениях) должны быть незамедлительно внесены в журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА.

В случае неустранения недостатков (нарушений) в установленные частью первой настоящего пункта сроки техническое обслуживание систем ПА и их элементов (в пределах зоны контроля) приостанавливается с оформлением акта приостановления технического обслуживания системы ПА или ее элементов по форме согласно приложению 10 к настоящим нормам. При этом техническое обслуживание исправных элементов системы ПА в пределах зоны их контроля продолжается. Факт приостановления технического обслуживания фиксируется в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА с указанием неисправности.

После устранения причин, приведших к приостановлению технического обслуживания системы ПА или ее элементов, техническое обслуживание должно быть возобновлено. При этом составляется акт возобновления технического обслуживания системы ПА или ее элементов по форме согласно приложению 11 к настоящим нормам.

В случае, если в течение тридцати календарных дней техническое обслуживание не возобновляется, собственник (владелец) о данном факте и обстоятельствах, ему способствовавших, обязан не позднее двух рабочих дней после истечения указанного срока письменно уведомить территориальный орган по чрезвычайным ситуациям.

21. По требованию должностных лиц органов государственного пожарного надзора собственник (владелец) должен организовать проведение мероприятий по оценке исправности систем ПА.

22. Собственник (владелец) должен обеспечить прием сообщений об отказах, неисправностях и произвольных срабатываниях систем ПА (независимо от даты и времени поступления таких сообщений) и устранение причин, которые привели к этим отказам, неисправностям и произвольным срабатываниям.

Для устранения таких причин, а также для приведения систем ПА в исправное состояние собственник (владелец) должен обеспечить

прибытие на обслуживаемый объект лиц, уполномоченных на такие действия, не позднее трех часов после поступления соответствующего сообщения (в случае нахождения основного места работы таких уполномоченных лиц в одном населенном пункте с обслуживаемым объектом), для объектов, расположенных в иных населенных пунктах, – в течение семи часов после поступления соответствующего сообщения.

По каждому факту отказа, неисправности либо произвольного срабатывания систем ПА собственник (владелец) обязан осуществить установление причин и условий, способствовавших таким фактам, устранить последствия воздействия на системы ПА внешних влияющих факторов, а также принять меры по недопущению причин, приводящих к отказам, неисправности и произвольным срабатываниям систем ПА в дальнейшем.

23. Каждый вид работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА, в том числе контроль за качеством технического обслуживания, непосредственно после их завершения должен быть зафиксирован с указанием результатов в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА и заверен подписью лица (с указанием его фамилии и инициалов), проводившего работы (операции).

Записи должны содержать описание выполненных работ (операций) с указанием, в отношении каких элементов систем ПА они проводились. При описании допускается использовать сокращенные наименования видов работ (операций) при наличии их полных расшифровок в журнале регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА.

Сообщения об отказах, неисправностях и произвольных срабатываниях систем ПА вносятся в журнал учета сообщений. Предусмотренные журналом сведения, известные на момент поступления соответствующего сообщения, вносятся одновременно с этим сообщением, иные сведения – одновременно с поступлением сообщения от уполномоченного лица, устранившего причину отказа, неисправности либо произвольного срабатывания систем ПА, а также приведшего ее в исправное состояние. Одновременно с внесением сведений в журнал учета сообщений уполномоченным лицом вносятся соответствующие сведения в журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА.

При ведении журналов учета сообщений и регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА в электронной

форме фиксация вида работ (операций) осуществляется в порядке, установленном приложением 9 к настоящим нормам.

24. Документы, перечисленные в части первой пункта 14 настоящих норм, а также копия локального правового акта согласно пункту 13 настоящих норм должны храниться на объекте у лица, ответственного за содержание систем ПА. При наличии оперативного (дежурного) персонала копии таких документов (за исключением журналов) дополнительно должны храниться в месте нахождения этого персонала или на пожарном посту. Копии документов должны размещаться на видном месте рядом с прибором управления пожарным и (или) прибором приемно-контрольным пожарным, либо центральным прибором приемно-контрольным пожарным систем ПА.

На объектах, на которых за состоянием систем ПА, установленных в нескольких зданиях и сооружениях, обеспечена возможность централизованного контроля из помещения, предназначенного для несения круглосуточного дежурства дежурным (оперативным) персоналом и оборудованного устройствами связи с пожарными аварийно-спасательными подразделениями и службами управления объектом, журнал учета сообщений и журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА могут храниться в этом помещении. В таком случае сведения в журнал учета сообщений вносятся дежурным (оперативным) персоналом, а сведения, предусмотренные журналом регистрации работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА, – уполномоченными лицами в порядке, установленном настоящими нормами.

Страницы журнала регистрации работ (операций) при техническом обслуживании систем ПА и журнала учета сообщений должны быть пронумерованы и прошнурованы. Для учета количества листов составляется заверительная надпись, в которой цифрами и прописью указывается количество пронумерованных листов в журналах. Заверительная надпись размещается в журналах на последней странице и подписывается составителем с указанием должности служащего, фамилии и инициалов, и даты составления.

При ведении журналов в электронной форме их хранение осуществляется в информационной системе с обеспечением неизменяемости записей. Требования части третьей настоящего пункта о нумерации, прошнуровывании страниц и составлении заверительной надписи на бумажном носителе не применяются. Заверительная надпись формируется программным средством в электронном виде в порядке, установленном приложением 9 к настоящим нормам.

25. Собственником (владельцем) в процессе технического обслуживания систем ПА проводится текущий ремонт этих систем и (или) их элементов.

С целью проведения текущего ремонта в оперативном порядке должен быть обеспечен запас всех типов (видов) оросителей, насадок и пожарных извещателей в количестве не менее 10 % от числа смонтированных на объекте.

Текущий ремонт проводится после первичного обследования, выполнения строительно-монтажных работ, сопровождавшихся нарушением целостности соединительных линий систем ПА, либо при необходимости замены (ремонта) элементов систем ПА, достигших предельного срока службы.

Замена элементов систем ПА, отличных по характеристикам и параметрам, предусмотренным проектной документацией на систему ПА, осуществляется на основании проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Сведения о замене элементов систем ПА вносятся в паспорт системы ПА.

26. При осуществлении технического обслуживания систем ПА у собственника (владельца) должна быть разработана и функционировать утвержденная локальным правовым актом система контроля за качеством технического обслуживания систем ПА, обучения, повышения квалификации лиц, осуществляющих такое техническое обслуживание, в которой должны быть указаны и (или) определены:

порядок оформления исполнительной документации (журналов, паспортов и иных документов) по результатам технического обслуживания систем ПА, а также перечень такой документации;

периодичность обучения и повышения квалификации лиц, осуществляющих техническое обслуживание;

порядок прохождения оценки знаний лицами, которые будут осуществлять техническое обслуживание;

порядок проведения входного контроля и идентификации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, используемых в обслуживаемых системах ПА;

порядок, периодичность и перечень объектов контроля за качеством технического обслуживания, перечень лиц в соответствии с организационно-штатной структурой, обеспечивающих надлежащее осуществление технического обслуживания и проведение контроля, а также перечень и формы оформляемой документации по результатам контроля;

порядок устранения несоответствий (нарушений) нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов, эксплуатационных документов средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и проектной документации (при наличии);

порядок внесения изменений в систему контроля за качеством осуществления технического обслуживания, обучения и повышения квалификации лиц, осуществляющих такое техническое обслуживание.

Контроль за качеством технического обслуживания систем ПА, а также обучения, повышения квалификации и оценки знаний проводится лицом, назначенным в соответствии с пунктом 14 настоящих норм.

Контроль за качеством технического обслуживания систем ПА подразделяется на плановый и внеплановый.

Плановый контроль за качеством технического обслуживания систем ПА проводится не реже одного раза в полугодие и в отношении каждой системы ПА. По результатам планового контроля составляется акт по форме согласно приложению 12 к настоящим нормам.

Внеплановый контроль за качеством технического обслуживания систем ПА проводится:

после выдачи системой ПА трех и более произвольных срабатываний в одной и той же зоне контроля после проведения внепланового технического обслуживания в течение календарного месяца;

при выявлении нарушений должностными лицами органов государственного пожарного надзора;

по решению собственника (владельца).

По результатам внепланового контроля составляется акт по форме согласно приложению 13 к настоящим нормам.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ГРАЖДАНАМИ

27. Техническое обслуживание систем ПА субъекта хозяйствования, граждан осуществляется лицензиатом на основании договора, заключенного в установленном порядке.

28. Договором на техническое обслуживание систем ПА между субъектом хозяйствования, гражданами и лицензиатом должны быть урегулированы положения согласно приложению 14 к настоящим нормам.

29. На техническое обслуживание субъектом хозяйствования, гражданами передаются исправные системы ПА или требующие текущего ремонта.

В случае невозможности восстановления исправности систем ПА или их элементов в течение тридцати календарных дней от даты составления акта первичного обследования лицензиатом, субъект хозяйствования, граждане должны письменно уведомить территориальный орган по чрезвычайным ситуациям не позднее трех рабочих дней после истечения указанного срока.

30. Субъектом хозяйствования в день заключения договора с лицензиатом утверждается локальный правовой акт, которым назначаются:

лицо, ответственное за содержание систем ПА;

оперативный (дежурный) персонал (при его наличии).

Обязанности, права и ответственность указанных лиц, включая сообщение об отказе, неисправности и произвольном срабатывании систем ПА, устранение причин, приведших к отказу, неисправностям и произвольным срабатываниям систем ПА, организацию и проведение технического освидетельствования систем ПА, проведение контроля за качеством технического обслуживания лицензиатом и иные функции, определяются должностными инструкциями, регламентами и иными локальными правовыми актами, которые утверждаются одновременно с назначением таких лиц, либо не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора.

Для граждан допускается назначение (определение) ответственного лица за содержание систем ПА в договоре с лицензиатом.

31. Субъект хозяйствования, граждане при передаче на техническое обслуживание систем ПА лицензиату принимает от него оформленные на каждую систему ПА:

журнал регистрации работ (операций) при техническом обслуживании (при ведении лицензиатом журнала на бумажном носителе);

журнал учета сообщений (при ведении лицензиатом журнала на бумажном носителе);

паспорт системы ПА;

перечень защищаемых СПС, УПА помещений и зон контроля, которые должны соответствовать фактическому расположению их на защищаемом объекте, с указанием количества и типа элементов, функционирующих в составе системы ПА;

принципиальные схемы УПА с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие;

регламент проведения технического обслуживания;

инструкцию по эксплуатации системы ПА и о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигнала на прибор управления пожарный и (или) прибор приемно-контрольный пожарный с указанием порядка постановки систем ПА в дежурный режим.

Перечисленные в части первой настоящего пункта документы, в том числе копия локального правового акта согласно пункту 30 настоящих норм, должны храниться на объекте у лица, ответственного за содержание систем ПА. При наличии оперативного (дежурного) персонала копии таких документов (за исключением журналов) дополнительно должны храниться в месте нахождения этого персонала или на пожарном посту. Копии документов должны быть размещены на видном месте у прибора управления пожарного и (или) прибора приемно-контрольного пожарного либо у центрального прибора приемно-контрольного пожарного систем ПА.

При получении от лицензиата новых документов, являющихся приложением к паспорту системы ПА, такие документы не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления, должны быть приобщены к указанному паспорту.

При поступлении запроса от лицензиата субъект хозяйствования, граждане предоставляют копии документов, оформленных лицензиатом.

32. В случае, если текущий ремонт осуществляется лицензиатом, субъект хозяйствования, граждане передают лицензиату для установки (применения) в обслуживаемой им системе ПА средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатационные документы на них, а также документы об оценке соответствия этой продукции, необходимые для проведения лицензиатом входного контроля и идентификации, если иное не установлено договорными отношениями.

33. По результатам работ (операций), выполненных лицензиатом при проведении технического обслуживания систем ПА и (или) устранении причин, отказов, неисправностей и произвольных срабатываний систем ПА, уполномоченное лицо субъекта хозяйствования, граждане осуществляют контроль за качеством выполненных работ. При наличии обоснованных замечаний к этим работам (операциям) в соответствующую строку журнала регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА вносится запись с замечаниями.

34. Субъект хозяйствования в течение срока действия договора с лицензиатом на техническое обслуживание систем ПА обязан:

34.1 осуществлять визуальный контроль за исправностью систем ПА в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;

34.2 обеспечить присутствие оперативного (дежурного) персонала, лица, ответственного за содержание систем ПА, для проведения лицензиатом первичного инструктажа с указанными лицами при приеме на техническое обслуживание систем ПА, повторных инструктажей не реже одного раза в год или при необходимости. При изменении оперативного (дежурного) персонала, лица, ответственного за содержание систем ПА, информировать лицензиата не позднее трех рабочих дней со дня их изменения;

34.3 принимать участие в контроле за качеством технического обслуживания систем ПА, проводимом лицензиатом;

34.4 обеспечить оперативное информирование лицензиата о случаях возникновения пожара на объекте, а также обо всех случаях отказов, неисправностях и произвольных срабатываниях систем ПА независимо от даты и времени их возникновения;

34.5 обеспечить оперативное устранение причин, которые привели к отказу, неисправности и произвольным срабатываниям систем ПА, а также приведение этих систем в исправное состояние (если такой порядок действий, а также ответственность субъекта хозяйствования и лицензиата, сроки устранения субъектом хозяйствования причин предусмотрены договором на техническое обслуживание систем ПА);

34.6 не допускать возникновения причин (за исключением независящих от субъекта хозяйствования), приводящих к отказам, неисправностям и произвольным срабатываниям систем ПА;

34.7 обеспечить запас всех типов (видов) оросителей, насадок и пожарных извещателей в количестве не менее 10 % от числа смонтированных на объекте;

34.8 не позднее пяти календарных дней до начала строительно-монтажных работ, влекущих за собой отключение систем ПА и (или) ее элементов, и (или) перемещение этих элементов, и (или) соединительных линий, а также о необходимости защиты элементов систем ПА от попадания пыли, дыма или иных мелкодисперсных частиц информировать лицензиата;

34.9 организовать и обеспечить проведение проверки качества пенообразователя (рабочих растворов пенообразователей), используемого в УПА, испытаний элементов УПА, измерения электрического

сопротивления соединительных линий систем ПА, сопротивления изоляции и заземления элементов и соединительных линий систем ПА, а также проведения периодических испытаний СПДВ (в случае, когда организация и обеспечение указанных проверок договором возложена на субъект хозяйствования);

34.10 не препятствовать и оказывать содействие лицензиату при проведении первичного обследования систем ПА, работ по техническому обслуживанию систем ПА и контролю за качеством оказанных услуг, а также принять меры по устранению нарушений исправности систем ПА по результатам первичного обследования;

34.11 по требованию должностных лиц органов государственного пожарного надзора организовать проведение мероприятий по оценке исправности систем ПА;

34.12 согласовать лицензиату регламент проведения технического обслуживания;

34.13 обеспечить наличие на объекте документации согласно пункту 31 настоящих норм.

35. Граждане в течение срока действия договора с лицензиатом на техническое обслуживание систем ПА обязаны:

35.1 осуществлять визуальный контроль за исправностью систем ПА в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;

35.2 принимать участие в контроле за качеством технического обслуживания систем ПА, проводимом лицензиатом;

35.3 обеспечить оперативное информирование лицензиата о случаях возникновения пожара на объекте, а также обо всех случаях отказов, неисправностях и произвольных срабатываниях систем ПА независимо от даты и времени их возникновения;

35.4 не допускать возникновения причин (за исключением независящих от граждан), приводящих к отказам, неисправностям и произвольным срабатываниям систем ПА;

35.5 обеспечить запас всех типов (видов) оросителей, насадок и пожарных извещателей в количестве не менее 10 % от числа смонтированных на объекте;

35.6 не позднее пяти календарных дней информировать лицензиата о начале строительно-монтажных работ, влекущих за собой отключение систем ПА и (или) ее элементов, и (или) перемещение этих элементов, и (или) соединительных линий, а также о необходимости защиты элементов систем ПА от попадания пыли, дыма или иных мелкодисперсных частиц;

35.7 организовать и обеспечить проведение проверки качества пенообразователя (рабочих растворов пенообразователей), используемого в УПА, испытаний элементов УПА, измерения электрического сопротивления соединительных линий систем ПА, сопротивления изоляции и заземления элементов и соединительных линий систем ПА, а также проведения периодических испытаний СПДВ (в случае, когда организация и обеспечение указанных проверок договором возложена на граждан);

35.8 не препятствовать и оказывать содействие лицензиату при проведении первичного обследования систем ПА, работ по техническому обслуживанию систем ПА и контроля за качеством оказанных услуг, а также принять меры к устранению нарушений исправности систем ПА по результатам первичного обследования;

35.9 по требованию должностных лиц органов государственного пожарного надзора организовать проведение мероприятий по оценке исправности систем ПА;

35.10 согласовать лицензиату регламент проведения технического обслуживания.

35.11 обеспечить наличие на объекте документации согласно пункту 31 настоящих норм.

Приложение 1
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

АКТ
технического освидетельствования системы пожарной автоматики

_____
(наименование системы)

___ _____ 20__ г. _____
(место составления)

Комиссия в составе _____

_____
(должности служащих, фамилии, инициалы лиц, проводящих техническое освидетельствование)

провела техническое освидетельствование системы:

_____
(наименование смонтированной системы и объекта, на котором она смонтирована)

_____
(наименование монтажной организации, дата приемки в эксплуатацию)

по проекту _____
(наименование проектной организации, разработавшей проект)

_____

При техническом освидетельствовании установлено:

_____
(сведения об исправности системы ПА в целом и ее элементов)

_____

Решили:

_____
(результат технического освидетельствования)

Члены комиссии: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

АКТ
первичного обследования системы пожарной автоматики

___ _____ 20__ г. _____
(место составления)

Комиссия в составе _____

_____
(должности служащих, фамилии, инициалы лиц, проводящих первичное обследование)

произвела первичное обследование _____, смонтированной
(наименование системы ПА)

на _____
(наименование объекта, адрес)

Сведения о составе системы ПА

Наименование (тип (вид), марка, модель) установленных элементов системы ПА, указанное в эксплуатационных документах на эти элементы и непосредственно на элементах (в случае их различия)	Количество установленных элементов системы ПА
1	2

При первичном обследовании системы ПА установлено _____

_____
(сведения об исправности системы ПА в целом и ее элементов,

_____
иные сведения, необходимые для принятия решения о возможности (невозможности)

_____
технического обслуживания системы ПА или ее элементов)

Сведения о выявленных фактах неисправности системы ПА

Наименование неисправного элемента системы ПА	Место установки элемента системы ПА	Проявление неисправности элемента системы ПА
1	2	3

Вывод: _____
(решение о возможности (невозможности) технического обслуживания системы ПА или ее элементов)

Члены комиссии: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание. Допускается дополнять настоящий акт иными необходимыми сведениями

Приложение 3
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

ПОРЯДОК
оценки знаний лиц, вновь принятых для последующего осуществления технического обслуживания систем ПА

1. Оценка знаний проводится комиссиями по оценке знаний областных (Минского городского) управлений МЧС (далее – комиссии). Персональный состав комиссий формируется в составе не менее пяти членов, включая председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря, из числа должностных лиц областных (Минского городского) управлений МЧС и утверждается их руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности. В состав комиссий входят должностные лица, обладающие необходимыми знаниями в области технического обслуживания систем ПА.

2. Собственник (владелец) не позднее пятнадцати дней после приема на работу лиц для последующего осуществления ими технического обслуживания систем ПА письменно информирует областное (Минское городское) управление МЧС о направлении указанных лиц для прохождения оценки знаний.

3. Председатель комиссии (а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии) назначает место, дату и время проведения заседания комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения оценки знаний направляется посредством почтовой связи или системы межведомственного документооборота собственнику (владельцу) не позднее пяти рабочих дней до даты заседания комиссии.

4. Перечень тем, по которым проводится оценка знаний лиц, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА, и примерный перечень вопросов по этим темам определяются государственным учреждением образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» во взаимодействии с учреждением «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – перечень тем и вопросов).

Перечень тем и вопросов актуализируются государственным учреждением образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» по мере необходимости, в том числе в случае изменения законодательства.

5. Оценка знаний лиц осуществляется путем тестирования, в том числе с использованием компьютерной техники. Тесты и варианты правильных ответов на вопросы разрабатываются государственным учреждением образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» во взаимодействии с учреждением «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на основе перечня тем и вопросов.

Функционирование программного средства, используемого для осуществления тестирования, изменение и внесение в него тестов и вариантов правильных ответов, обеспечивает государственное учреждение образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

6. К оценке знаний допускаются лица после идентификации их личности и подтверждения необходимой для осуществления технического обслуживания систем ПА квалификации, прохождения обучения или повышения квалификации с учетом профиля выполняемых работ.

7. Лица, не прошедшие идентификацию личности либо в отношении которых не подтверждены необходимая квалификация, прохождение обучения или повышение квалификации с учетом профиля выполняемых работ, к оценке знаний не допускаются и считаются не прошедшими оценку знаний.

8. Лица, не явившиеся на оценку знаний (за исключением случая, когда оценка знаний перенесена на другие дату и время) в назначенные место, дату и время, либо отказавшиеся от ее проведения, считаются не прошедшими оценку знаний.

9. Факт и причина недопуска лица к оценке знаний или отказа лица от ее проведения, либо факт неприбытия лица на оценку знаний в назначенные место, дата и время указываются в графе «Дополнительные сведения (при необходимости) и подпись лица, проходящего оценку знаний» протокола оценки знаний.

10. В случае, если лицо, проходящее оценку знаний, не может явиться в назначенное время для оценки знаний, собственник (владелец) до проведения оценки знаний сообщает об этом в областное (Минское городское) управление МЧС в письменной форме с указанием причины невозможности явки лица.

11. При наличии уважительной причины неявки лица, подлежащего проверке оценки знаний, оценка может быть однократно перенесена на другие дату и время, назначенные комиссией. Факт переноса даты и времени оценки знаний указывается в графе «Дополнительные сведения (при необходимости) и подпись лица, проходящего оценку знаний» протокола оценки знаний.

12. Перед началом оценки знаний комиссия доводит до сведения лиц, проходящих оценку знаний, порядок проведения оценки знаний и выполнения тестирования, установленный настоящим приложением.

13. Каждый тест содержит двадцать вопросов, которые формируются программным средством из перечня тем и вопросов.

На выполнение одного теста отводится тридцать минут, по истечении которых лица, проходящие оценку знаний, обязаны завершить тест. Лица, нарушившие эти требования, считаются не прошедшими оценку знаний.

14. Лица считаются прошедшими оценку знаний при получении положительного результата тестирования.

Результат тестирования считается положительным в случае, когда количество правильных ответов в тесте составляет не менее девяноста процентов от количества вопросов, содержащихся в тесте. Правильным считается ответ, в котором из предложенных вариантов ответа выбраны все верные и не выбрано ни одного неверного варианта ответа. В иных случаях результат тестирования считается отрицательным.

15. В ходе оценки знаний лиц не допускается:

использовать нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, справочную, специальную и иную литературу, глобальную компьютерную сеть Интернет, средства связи, вести переговоры с должностными лицами, проводящими оценку знаний, а также с другими лицами, проходящими оценку знаний;

передавать другим лицам, проходящим оценку знаний, записи и документы;

покидать во время проведения оценки знаний помещение, в котором проводится оценка знаний (за исключением уважительных случаев, а также по решению комиссии, и только после решения теста).

Лицо, нарушившее требования, указанные в части первой настоящего пункта, отстраняется от участия в оценке знаний и считается не прошедшим оценку знаний.

16. Лица, не прошедшие оценку знаний, допускаются к последующей оценке знаний не ранее чем через пятнадцать календарных дней после прохождения предыдущей оценки знаний.

17. Лица, не являющиеся должностными лицами, проводящими оценку знаний, или лицами, проходящими оценку знаний, не вправе присутствовать при проведении оценки знаний.

18. Протокол оценки знаний оформляется в двух экземплярах, один экземпляр которого направляется посредством почтовой связи или системы межведомственного документооборота собственнику (владельцу), либо вручается ему или его уполномоченному лицу под роспись. Второй экземпляр протокола хранится в областном (Минском городском) управлении МЧС.

Приложение 4
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

ПРОТОКОЛ
оценки знаний

___ _____ 20__ г. № _____

_____
(место составления)

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____
(должность служащего, фамилия, инициалы)

членов комиссии _____
(должность служащего, фамилия, инициалы)

секретаря комиссии _____
(должность служащего, фамилия, инициалы)

созданная на основании приказа от ____ _____ 20____ г. № _____

провела оценку знаний работников _____
(наименование собственника (владельца))

№ п/п	Фамилия, инициалы лица, проходящего оценку знаний	Должность служащего, профессия рабочего	Вид работ	Результат оценки знаний[1]	Дополнительные сведения (при необходимости) и подпись лица, проходящего оценку знаний
1	2	3	4	5	6

Председатель комиссии _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии	(подпись)	(инициалы, фамилия)

[1] Указывается «положительно» либо «отрицательно»

Приложение 5
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, приборов (средств измерений) и инструментов, необходимых для технического обслуживания систем пожарной автоматики

1. Техническое обслуживание СПС:

1.1. оборудование, предназначенное для имитации тепла (для тепловых пожарных извещателей);

1.2. оборудование, предназначенное для имитации пламени (для пожарных извещателей пламени);

1.3. оборудование, предназначенное для имитации дыма (для дымовых пожарных извещателей);

1.4. прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды;

1.5. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

1.6. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

1.7. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

1.8. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

1.9. прибор (средство измерений), предназначенный для измерения линейных размеров;

1.10. прибор, предназначенный для измерения освещенности.

2. Техническое обслуживание СО:

2.1. прибор, предназначенный для измерения уровня звукового давления;

2.2. прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды;

2.3. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

2.4. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

2.5. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

2.6. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

2.7. прибор (средство измерений), предназначенный для измерения линейных размеров;

2.8. прибор, предназначенный для измерения освещенности.

3. Техническое обслуживание СПДВ:

3.1. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

3.2. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

3.3. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

3.4. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

3.5. прибор (средство измерений), предназначенный для измерения линейных размеров.

4. Техническое обслуживание УПА:

4.1. инструмент, предназначенный для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом, рожкового типа;

4.2. оборудование, предназначенное для проведения пневматических испытаний трубопроводов (при необходимости);

4.3. прибор (средство измерений), предназначенный для измерения давления жидкости (для установок пожаротушения водой и пеной);

4.4. прибор (средство измерений), предназначенный для измерения давления газа (для газовых установок пожаротушения);

4.5. прибор (средство измерений), предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий;

4.6. прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды;

4.7. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

4.8. прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

4.9. прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений;

4.10. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

4.11. прибор (средство измерений), предназначенный для измерения линейных размеров;

4.12. прибор, предназначенный для измерения освещенности.

5. Техническое обслуживание СПИ:

5.1. прибор, предназначенный для определения напряжения в электрических цепях;

5.2. прибор, предназначенный для проверки напряжения и остаточной емкости резервного источника питания;

5.3 прибор, предназначенный для измерения силы тока в амперах;

5.4 прибор, предназначенный для измерения значений сопротивлений.

Приложение 6
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

ЖУРНАЛ
учета сообщений

_____
(наименование собственника (владельца))

Начат ___ _____ 20__ г.
Окончен ____ _____ 20__ г.

Сведения о мерах, принятых лицом, проводящим техническое обслуживание систем ПА

№ п/п	Дата и время поступления сообщения	Должность служащего (профессия рабочего), фамилия и инициалы лица, от которого поступило сообщение, номер телефона	Объект, адрес, тип системы ПА	Причина сообщения	Фамилия и инициалы лица, устранившего причину отказа, неисправности, произвольного срабатывания системы ПА	Причина отказа, неисправности, произвольного срабатывания системы ПА и принятые меры по их устранению	Дата и время прибытия по сообщению	Дата и время окончания работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сведения о мерах, принятых лицом, осуществляющим устранение причин, приведших к отказу, неисправности и произвольным срабатываниям систем ПА, а также приведение этих систем в исправное состояние без привлечения лиц, осуществляющих техническое обслуживание этих систем

№ п/п	Дата и время поступления сообщения	Должность служащего (профессия рабочего), фамилия и инициалы лица, от которого поступило сообщение, номер телефона	Объект, адрес, тип системы ПА	Причина сообщения	Фамилия и инициалы лица, устранившего причину отказа, неисправности, произвольного срабатывания системы ПА	Причина отказа, неисправности, произвольного срабатывания системы ПА и принятые меры по их устранению	Дата и время устранения причины
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 7
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем пожарной
автоматики

ЖУРНАЛ
регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики

1. Тип системы ПА _____
2. Защищаемый объект _____
3. Должность служащего, фамилия и инициалы лица, ответственного за содержание системы ПА в исправном состоянии, образец его подписи, контактный телефон _____
4. Дата и номер локального правового акта, которым назначено лицо, ответственное за содержание системы ПА в исправном состоянии _____
5. Должности служащих (профессии рабочих), фамилии и инициалы лиц, осуществляющих техническое обслуживание системы ПА, контактные телефоны

_____

_____

Начат ___ _____ 20__ г.

Окончен ___ _____ 20__ г.

Сведения о проведенных работах (операциях) при техническом обслуживании систем ПА

Информация о выполненной работе обслуживающим персоналом			Фамилия, инициалы, должность служащего (профессия рабочего), подпись лица, проводившего техническое обслуживание, устранение причины неисправности, отказа, произвольного срабатывания или контроль за качеством технического обслуживания	Информация о неисправности, отказах, произвольных срабатываниях системы ПА (при их обнаружении лицом, ответственным за содержание системы, либо оперативным (дежурным) персоналом)		Фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за содержание системы ПА в исправном состоянии, замечания
Дата, время начала и окончания работ	Перечень работ (операций), выполненных при проведении технического обслуживания и (или) устранении неисправности, вывод о техническом состоянии системы ПА	Причины неисправности, отказа, произвольного срабатывания (в случае проведения работ по их устранению)		Дата и время выявления	Характер (внешние проявления) неисправности, отказа, произвольного срабатывания	
1	2	3	4	5	6	7

Сведения о проведенных инструктажах уполномоченных лиц

Фамилия, инициалы и должность служащего (профессия рабочего) инструктируемого	Дата инструктажа	Вид инструктажа	Подпись инструктируемого	Фамилия, инициалы и должность служащего инструктирующего	Подпись инструктирующего
1	2	3	4	5	6

Примечание. Допускается дополнять настоящий журнал иными необходимыми сведениями исходя из особенностей системы ПА и объекта

Приложение 8
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

ПАСПОРТ
системы пожарной автоматики

Общие сведения

_____
(наименование исполнителя и его реквизиты)

Наименование объекта	Наименование системы ПА	Наименование проектной организации, разработавшей проект, дата утверждения проекта	Наименование лицензиата, выполнившего монтаж и (или) наладку
1	2	3	4

Состав системы ПА

Наименование объекта	Наименование (тип (вид), марка, модель) установленных элементов системы ПА, указанное в эксплуатационном документе на эти элементы и непосредственно на элементах (в случае их различия)	Количество установленных элементов системы ПА	Номер и срок действия документа об оценке соответствия установленных элементов системы ПА
1	2	3	4

Сведения о техническом обслуживании элементов системы ПА

Наименование (тип (вид), марка, модель) установленных элементов системы ПА, указанное в эксплуатационном документе на эти элементы и непосредственно на элементах (в случае их различия)	Номенклатура выполняемых работ, установленная эксплуатационным документом	Периодичность выполнения работ, установленная эксплуатационным документом
1	2	3

Сведения о проведенных изменениях в составе системы ПА

Наименование контролируемой зоны (помещения)	Наименование замененных (дополнительно установленных) элементов	Дата	Основание
1	2	3	4

Приложение к паспорту:

1. Проектная документация на систему ПА либо ее копия.

2. Паспорт на каждый элемент системы ПА либо его копия (в случае, если его наличие предусмотрено изготовителем).

3. Руководство по эксплуатации на каждый элемент системы ПА либо его копия (в случае, если его наличие предусмотрено изготовителем).

4. Документы об оценке соответствия продукции, применяемой в составе системы ПА, либо их копии.

5. Документы, составленные при монтаже и наладке системы ПА.

6. Документы, подтверждающие ввод системы ПА в эксплуатацию.

7. Акты технических освидетельствований системы ПА (при их составлении).

8. Документы, составленные по результатам периодических и иных испытаний системы ПА или ее элементов, проведенных в период технического обслуживания системы ПА.

9. Документы, составленные по результатам проведения контроля за качеством выполняемых работ по техническому обслуживанию системы ПА (при их составлении).

Настоящий паспорт составил

_____	_____	_____
(должность исполнителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

___ _____ 20__ г.

Примечание. Допускается дополнять настоящий паспорт иными необходимыми сведениями и приложениями исходя из особенностей системы ПА

Приложение 9
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

ПОРЯДОК
ведения журналов учета сообщений и регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы пожарной автоматики в электронной форме

1. Ведение журналов учета сообщений и регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА в электронной форме допускается с использованием программных средств системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния», обеспечивающих выполнение требований настоящего приложения.

2. При ведении журналов в электронной форме должны обеспечиваться:

2.1. формирование записей по формам согласно приложениям 6 и 7 к настоящим нормам с сохранением всех реквизитов, предусмотренных указанными формами, включая возможность дополнения журналов иными сведениями исходя из особенностей системы ПА и объекта;

2.2. автоматическое заполнение граф журналов на основе данных о сигналах, поступающих от СПИ, и сведений, накопленных в информационной системе (дата, время, объект, адрес, тип системы ПА, причина сообщения, реквизиты договора, сведения о представителях сторон);

2.3. внесение уполномоченными лицами сведений, предусмотренных формами (фамилии, инициалы и должности лиц, причины отказов, принятые меры, перечень выполненных работ, выводы о техническом состоянии, сведения об инструктажах, замечания по качеству работ);

2.4. автоматическая нумерация записей (листов) и формирование заверительной надписи в электронном виде с указанием количества пронумерованных листов цифрами и прописью, должности уполномоченных лиц, расшифровки подписей и даты составления;

2.5. подтверждение записей с использованием логина и пароля учетной записи пользователя (без выпуска сертификатов электронной цифровой подписи) с фиксацией идентификатора учетной записи, фамилии, имени, отчества и должности пользователя, даты и времени подтверждения, идентификатора устройства (при наличии технической возможности) и контрольной суммы (хеша) подтверждаемой записи;

2.6. разграничение прав доступа и ведение журнала действий пользователей;

2.7. хранение журналов в неизменном виде в течение всего срока службы систем ПА;

2.8. возможность выгрузки (экспорта) журналов в формате, обеспечивающем соответствие формам, установленным приложениями 6 и 7 к настоящим нормам, для представления должностным лицам органов государственного пожарного надзора.

3. Подтверждение записей в электронных журналах осуществляется с использованием логина и пароля учетной записи пользователя. Факт подтверждения (идентификатор пользователя, фамилия, имя, отчество, должность, дата, время, хеш записи) фиксируется системой автоматически. После подтверждения запись становится неизменяемой; корректировки допускаются только путем добавления новой записи с сохранением исходной.

Приложение 10
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

АКТ
приостановления технического обслуживания системы пожарной автоматики или ее элементов

___ _____ 20__ г. _____
(место составления)

_____
(наименование системы ПА)

Настоящий акт составлен о том, что техническое обслуживание _____

_____
(наименование системы ПА или ее элементов, защищаемых зон контроля (помещений)

приостанавливается с ___ _____ 20__ г. по следующей(им) причине(ам):

_____

Техническое обслуживание будет возобновлено после _____
(условия возобновления работ)

Руководитель

_____ _____ _____
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание. Допускается дополнять настоящий акт иными необходимыми сведениями

Приложение 11
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

АКТ
возобновления технического обслуживания системы пожарной автоматики или ее элементов

___ _____ 20__ г. _____
(место составления)

_____
(наименование системы ПА)

Настоящий акт составлен о том, что возобновляется техническое обслуживание

_____
(наименование системы ПА или ее элементов, защищаемых зон контроля (помещений)

техническое обслуживание которой(ых) приостановлено согласно акту от ___ _____ 20__ г.

Система ПА находится в исправном состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Руководитель

_____	_____	_____
(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примечание. Допускается дополнять настоящий акт иными необходимыми сведениями

Приложение 12
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

АКТ
проведения планового контроля за качеством технического обслуживания систем пожарной автоматики

___ _____ 20__ г. _____
(место составления)

Настоящий акт составлен о том, что произведен плановый контроль за качеством технического обслуживания систем пожарной автоматики

_____
(наименование систем ПА)

_____

Объем контроля за качеством и результаты приведены в таблице:

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Результат контроля
1	2	3
1	Наличие локального правового акта о назначении лиц, осуществляющих техническое обслуживание систем ПА, ответственных за организацию и проведение контроля за качеством осуществления технического обслуживания, а также обучение, повышение квалификации и оценку знаний, ответственных за содержание систем ПА, а также оперативного (дежурного) персонала (при его наличии)	
2	Наличие проектной и эксплуатационной документации, журнала учета сообщений, журнала регистрации работ (операций) при техническом обслуживании системы ПА, паспорта системы ПА, перечня защищаемых СПС, УПА помещений и зон контроля, принципиальных схем УПА с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие, инструкций по эксплуатации системы ПА и о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигнала на прибор управления пожарный и (или) прибор приемно-контрольный пожарный, с указанием порядка постановки систем ПА в дежурный режим (в случае отсутствия оперативного (дежурного) персонала инструкция о порядке действий такого персонала не оформляется)	
3	Правильность оформления записей в журналах учета сообщений, регистрации работ (операций) при техническом обслуживанию системы ПА, паспорте системы ПА	
4	Соблюдение регламента проведения технического обслуживания	
5	Наличие должностных обязанностей лиц, указанных в пункте 1	

6	Наличие информационных надписей на оборудовании для УПА	
7	Наличие пломб на элементах систем ПА, подлежащих опломбированию	
8	Проведение внешнего осмотра (контрольные операции по регламенту проведения технического обслуживания): а) б) в) г) д)	
9	Проверка исправности (контрольные операции по регламенту проведения технического обслуживания): а) б) в) г)	

По результатам проведенного контроля за качеством технического обслуживания приняты следующие меры: _____

_____

Выводы и предложения по результатам проведенного контроля за качеством технического обслуживания: _____

_____

Лицо, ответственное за проведение контроля за качеством технического обслуживания систем ПА

_____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ОЗНАКОМЛЕНЫ

Лица, осуществляющие техническое обслуживание систем ПА

_____ _____ _____

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание. Допускается дополнять настоящий акт (в том числе таблицу) иными необходимыми сведениями

Приложение 13
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

АКТ
проведения внепланового контроля за качеством технического обслуживания систем пожарной автоматики

___ _____ 20__ г. _____
(место составления)

Настоящий акт составлен о том, что произведен внеплановый контроль за качеством технического обслуживания систем пожарной автоматики

_____
(наименование систем ПА)

_____

Основание для проведения внепланового контроля за качеством технического обслуживания: _____

Объем контроля за качеством и результаты приведены в таблице:

№ п/п	Наименование контролируемого показателя	Результат контроля
1	2	3

По результатам проведенного внепланового контроля за качеством технического обслуживания приняты следующие меры: _____

_____

Выводы и предложения по результатам проведенного внепланового контроля за качеством технического обслуживания: _____

_____

Лицо, ответственное за проведение контроля за качеством технического обслуживания систем ПА

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

ОЗНАКОМЛЕНЫ

Лица, осуществляющие техническое обслуживание систем ПА

(должность служащего)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Примечание. Допускается дополнять настоящий акт иными необходимыми сведениями

Приложение 14
к Нормам пожарной
безопасности
к порядку организации
и обеспечению технического
обслуживания систем
пожарной автоматики

Положения, подлежащие урегулированию договором на техническое обслуживание систем ПА между субъектом хозяйствования, гражданами и лицензиатом

1. Порядок и условия участия лицензиата:

в работе комиссии субъекта хозяйствования по техническому освидетельствованию систем ПА;

в проведении технического освидетельствования систем ПА граждан.

2. Виды систем ПА (с указанием данных этих систем в соответствии эксплуатационной документацией (при наличии) и (или) маркировкой на элементах этих систем), подлежащие техническому обслуживанию лицензиатом.

3. Порядок действий, сроки, и ответственность заказчика и лицензиата по устранению причин, которые привели к отказу, неисправности и произвольным срабатываниям систем ПА, а также приведению этих систем в исправное состояние субъектом хозяйствования (без прибытия лицензиата на обслуживаемый объект).

4. Порядок и сроки проведения текущего ремонта систем ПА и их элементов при техническом обслуживании (в том числе по результатам первичного обследования, технического освидетельствования, проверки должностными лицами органов государственного пожарного надзора).

5. Порядок и сроки передачи субъектом хозяйствования, гражданами лицензиату (при необходимости) запаса оросителей, насадок и пожарных извещателей, а также аккумуляторных элементов питания (в случае обеспечения последними субъектом хозяйствования, гражданами).

6. Организация и обеспечение:

проверки качества пенообразователя (рабочих растворов пенообразователей), используемого в УПА;

испытаний элементов УПА;

измерения электрического сопротивления соединительных линий систем ПА, сопротивления изоляции и заземления элементов и соединительных линий систем ПА;

проведения периодических испытаний СПДВ.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
№

НОРМЫ
пожарной безопасности
для нестационарных объектов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие нормы пожарной безопасности (далее – нормы) устанавливают требования по обеспечению пожарной безопасности при размещении и эксплуатации киосков, павильонов, мобильных (инвентарных) объектов, тентовых объектов, летних площадок, пневмокаркасных и иных подобных сооружений, конструктивные особенности которых не предусматривают их отнесение к капитальным строениям (зданиям, сооружениям) (далее – нестационарный объект), различного функционального назначения.

Настоящие нормы не распространяются на:

специально возводимые или временно приспосабливаемые на период строительства здания и сооружения, необходимые для обслуживания работников строительства, организации и выполнения строительно-монтажных работ;

воздухоопорные сооружения;

детские палаточные лагеря;

временные места размещения людей (войсковые лагеря, лагеря спасателей, туристов, исследователей) вне населенных пунктов, организованные для проживания в палатках или автономных модулях;

гаражи;

передвижные цирки (типа шапито);

навесы;

временные сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, садовых домиков, дач.

2. Для целей настоящих норм применяются следующие термины и их определения:

мобильный (инвентарный) объект – изделие комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации;

киоск – сооружение, предназначенное для торговли, оказания

бытовых услуг населению, осуществляемых без доступа покупателей (заказчиков) внутрь помещения;

павильон – сооружение модульного типа, предназначенное для оказания бытовых и иных услуг населению, размещения выставочных композиций, организации киносъемок, торговли, осуществляемых с обслуживанием покупателей (заказчиков) внутри помещения;

пневмокаркасный модуль – сооружение арочного типа, несущей конструкцией которого является надувной герметичный каркас;

помещение в нестационарном объекте – замкнутое пространство внутри нестационарного объекта, имеющее определенное функциональное назначение;

тентовые объекты – объекты, полностью замкнутые (по объему) или навесного (только кровля или кровля в сочетании с конструкциями, не полностью замыкающими объем) типа, опирающегося на каркасную структуру;

летняя площадка (продолжение зала) – легковозводимая временная конструкция (терраса, веранда и другое), непосредственно примыкающая к капитальному строению (зданию, сооружению), в помещениях которого располагается объект общественного питания.

3. Объемно-планировочные и конструктивные решения нестационарных объектов должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным главами 2-3 настоящих норм.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4. При размещении и эксплуатации нестационарных объектов следует руководствоваться настоящими нормами, другими нормативными правовыми актами (их структурными элементами), в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами (их структурными элементами), международными договорами Республики Беларусь (их структурными элементами), техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза (их структурными элементами) и иными международно-правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь (их структурными элементами), образующими систему противопожарного нормирования и стандартизации.

5. Обеспечение пожарной безопасности нестационарных объектов в зависимости от их назначения, особенностей технологических процессов и эксплуатации необходимо определять исходя из класса функциональной пожарной опасности.

Нестационарные объекты по функциональной пожарной опасности

подразделяют на следующие классы:

1 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения:

1.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы;

1.2 – спортивные объекты с трибунами с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

1.3 – музеи, выставки в закрытых помещениях;

2 – объекты по обслуживанию населения:

2.1 – объекты торговли, аптеки;

2.2 – объекты общественного питания;

2.3 – объект по обслуживанию пассажиров общественного транспорта;

2.4 – амбулаторно-поликлинические организации, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, ветеринарные лечебницы;

2.5 – культовые учреждения;

2.6 – физкультурно-оздоровительные и спортивно-тренировочные здания без трибун для зрителей, бани;

3 – объекты, не относящиеся к классам 1, 2;

4 – промышленные объекты:

4.1 – производственные объекты;

4.2 – складские объекты;

4.3 – животноводческие, звероводческие, птицеводческие, рыбоводческие объекты и т. п.;

4.4 – административные и бытовые объекты на территории промышленных предприятий.

Для нестационарных объектов, имеющих в своем составе помещения различного функционального назначения, определение класса функциональной пожарной опасности осуществляют исходя из преобладания по площади соответствующих помещений.

6. Для нестационарных объектов, отнесенных к 4 классу функциональной пожарной опасности, а также производственных и складских помещений, входящих в их состав, необходимо определять категорию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – ТКП 474).

Не допускается смежное размещение помещений категорий В1-В3 (либо с временной пожарной нагрузкой более 2000 МДж), помещений по реализации, в том числе продаже (включая склады розничных торговых объектов), пиротехнических составов и изделий с помещениями с массовым пребыванием людей и путями эвакуации из данных помещений.

7. В объеме нестационарных объектов размещение этажерок, антресолей (кроме площадок для размещения оборудования), встроек

и вставок не допускается.

8. Нестационарные объекты следует устраивать одноэтажными, без подземных этажей.

9. Нормируемая площадь помещений нестационарных объектов на одного человека приведена в таблице 1:

Таблица 1

Наименование помещений	Площадь помещения на 1 человека, $м^2$/чел
Торговые залы магазинов, бытового обслуживания и аптек (с учетом площади, занятой оборудованием); торговые залы по продаже крупногабаритных товаров (автомобили, мебель, бытовая техника (холодильники, стиральные машины, телевизоры, плиты))	3 10
Административные помещения (офисы) с площадью помещения, $м^2$: 60 и менее более 60	 10 6
Обеденные залы объектов общественного питания (с учетом площади, занятой оборудованием)	3
Танцевальные залы	1,4
Казино и другие игровые залы	3
Компьютерный зал	6
Катки для катания на коньках и роликах (площадь поверхности льда)	4,6
Залы ожидания	3
Художественные галереи, музеи, выставки	7
Молельные залы без сидений (без учета площади алтаря, притвора и трапезной)	0,7

В иных случаях для других помещений нормируемая площадь на одного человека составляет:

– сцена, эстрада – 2 $м^2$ площади сцены, эстрады;

– зальные помещения со скамейками – полные 0,455 м длины скамейки;

– туалет – 1 унитаз (писсуар);

– душевая – 1 душевая сетка.

10. Предельно допустимая площадь нестационарных объектов:

классов 1, 2, 3, 4.4 – до 200 $м^2$;

классов 4.1 – 4.3 категории В по пожарной опасности – до 1200 $м^2$;

классов 4.1 – 4.3 категории Д – до 2200 $м^2$.

11. Противопожарные разрывы между нестационарными объектами и капитальными строениями (зданиями, сооружениями) должны быть:

не менее 10 м – до стен зданий*;

---

* Противопожарные разрывы между капитальными строениями и летними площадками (продолжениями залов) не нормируются.

не менее 20 м – при обращении в капитальном строении (здании, сооружении) взрывчатых материалов и изделий, их содержащих*.

Противопожарные разрывы между нестационарными объектами должны быть не менее 15 м.

12. Противопожарный разрыв между капитальным строением (зданием, сооружением) и нестационарным объектом площадью менее 50 м^2 не нормируется, за исключением случая, указанного в абзаце третьем части первой пункта 11.

13.Нестационарные объекты допускается размещать группами без соблюдения противопожарных разрывов между ними при условии, что площадь группы не превышает предельно допустимую площадь нестационарного объекта соответствующего класса функциональной пожарной опасности.

Для групп нестационарных объектов, имеющих в своем составе объекты различного функционального назначения, определение класса функциональной пожарной опасности группы осуществляют исходя из преобладания по площади соответствующих объектов.

14. В составе нестационарных объектов не допускается размещение помещений категорий А, Б, Г1, Г2 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также обращение** взрывчатых материалов и изделий, их содержащих.

Не допускается размещение в нестационарных объектах помещений, функционально предназначенных для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов (кроме алкогольной, лекарственной и парфюмерной продукции), избыточное давление взрыва которых превышает значения 5 кПа по ТКП 474.

15. Нестационарные объекты классов 1, 2, 3, 4.4 (за исключением киосков) оборудуются АПИ с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад.

16. Нестационарные объекты классов 4.1, 4.2 категории В по пожарной опасности оборудуются системой оповещения типа СО-1.

---

* За исключением случаев размещения в капитальном строении (здании, сооружении) объектов (мест) по реализации, в том числе продаже (включая склады розничных торговых объектов), пиротехнических составов и изделий, их содержащих, по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 (далее – технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)).

** За исключением реализации, в том числе продажи, пиротехнических составов и изделий, их содержащих, по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

17. Перечень нестационарных объектов классов 4.1 – 4.3, подлежащих защите системами пожарной сигнализации:

нестационарные объекты категории В по пожарной опасности площадью до 500 м^2;

производственные помещения (галереи), предназначенные для переработки и (или) транспортирования зерна, в том числе масличных культур, муки и комбикорма (за исключением случаев, когда в указанных помещениях (галереях) обращаются ЛВЖ и ГЖ, применяемые при осуществлении технологического процесса переработки);

помещения для хранения сыпучих пожароопасных веществ и материалов площадью до 300 м^2.

18. Перечень нестационарных объектов классов 4.1 – 4.3, подлежащих защите установками пожаротушения:

нестационарные объекты категории В по пожарной опасности площадью 500 м^2 и более;

помещения категорий В1–В3 по пожарной опасности при высоте штабелей 5,5 м и более или с высотой складирования на стеллажах 5,5 м и более (в том числе мезонины) (защищают в том числе и внутристеллажные пространства);

помещения для хранения сыпучих пожароопасных веществ и материалов площадью 300 м^2 и более.

19. Наружное противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать для нестационарных объектов:

классов 4.1, 4.2 категорий Д объемом до 5000 м^3 включ.;

класса 2.2, предназначенных для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке, объемом до 500 м^3 включ.;

класса 2.2, отдельно стоящих, размещаемых вне населенных пунктов, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и железнодорожного транспорта, зданий постов микропроцессорной и электрической централизации железнодорожных станций, объемом до 1000 м^3 включ.;

трансформаторных подстанций;

транспортных пунктов контроля и оплаты;

киосков.

20. Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение из пожарных резервуаров (водонапорных башен) и водоемов для нестационарных объектов:

классов 1–3, отдельно стоящих, (за исключением перечисленных в пункте 19) строительным объемом до 1000 м^3 включ., расположенных вне населенных пунктов или на территории населенных пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного или объединенного противопожарного водопровода;

классов 4.1–4.3, относящихся к категориям В, Д, и класса 4.4 при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с и менее;

классов 4.1–4.3 категории Д и класса 4.4, размещаемых вне населенных пунктов, при требуемом расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с;

складов грубых кормов, складов минеральных удобрений объемом до 5000 м^3 включ.;

отдельно стоящих нестационарных объектов придорожного сервиса (придорожных кафе, закусочных и др.), размещаемых вне населенных пунктов.

ГЛАВА 3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ

21. Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 0,8 м, для нестационарных объектов с одиночными рабочими местами – не менее 0,6 м.

В двупольных дверях минимальная ширина постоянно открываемого полотна должна быть не менее 0,8 м либо оба полотна должны иметь возможность постоянного открывания.

22. Эвакуационная ширина коридора (прохода) в нестационарных объектах должна быть не менее 1 м в свету, с учетом одностороннего или двустороннего расположения дверей. Ширину проходов к одиночным постоянным рабочим местам следует предусматривать не менее 0,7 м.

23. Двери эвакуационных выходов, кроме выходов из помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, должны открываться по направлению выхода из нестационарного объекта. Двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться на угол не менее 90°.

24. Высота эвакуационного выхода должна быть не менее 1,95 м.

25. Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

непосредственно наружу на прилегающую территорию, в том числе через тамбур;

в коридор, вестибюль, холл, фойе;

из помещения в соседнее помещение, обеспеченное одним из выходов, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

26. Для помещения в нестационарном объекте следует предусматривать два и более эвакуационных выхода в случаях, если расстояние от наиболее удаленного постоянного рабочего места (наиболее удаленной точки пола — при отсутствии постоянных рабочих мест) до эвакуационного выхода из помещения превышает 25 м.

При устройстве двух и более эвакуационных выходов их следует

располагать рассредоточено.

27. Высоту порогов в дверях эвакуационных выходов следует принимать не более 0,06 м.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
№

НОРМЫ
пожарной безопасности к размещению и устройству печей для приготовления пищи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие нормы пожарной безопасности (далее – нормы) устанавливают требования к размещению и устройству печей для приготовления пищи (в том числе отопительно-варочных печей), выполненных из штучных материалов и работающих на твердом виде топлива (далее – печи).

2. Для целей настоящих норм применяются термины и их определения в значениях, установленных Правилами пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 13, а также следующие термины и их определения:

кровля (покрытие) – верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещения (части, пространства) здания, сооружения от наружной среды и защищающая от атмосферных воздействий;

объект общественного питания – капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или их части, оснащенные технологическим и иным оборудованием и используемые для осуществления общественного питания;

отступка – нормируемое расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала, трубы до конструкций здания (сооружения), выполненных из горючих материалов;

печь – устройство, выполненное из штучных материалов и предназначенное для получения тепла в результате горения топлива;

подземный этаж – этаж, отметка пола которого расположена ниже средней планировочной отметки земли более чем на половину высоты этажа;

разделка – нормируемое утолщение стенки печи или дымового канала, трубы в месте примыкания к конструкциям здания (сооружения), выполненным из горючих материалов;

торговый объект – капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение или их части, оснащенные торговым и иным оборудованием и используемые для продажи товаров.

3. Горючесть и классификацию по группам горючести строительных материалов устанавливают по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

4. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». При невозможности создания реальных условий работы строительных конструкций при проведении огневых испытаний предел огнестойкости конструкций определяют расчетом по методикам, содержащимся в технических нормативных правовых актах.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

5. Печи допускается размещать:

в помещениях объектов общественного питания и торговых объектов, расположенных в общественных, жилых зданиях (частях зданий) высотой не более 10 м и количеством этажей не более двух*;

в жилых домах, садовых домиках, дачах, сооружениях, расположенных на придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства;

в частях (пространствах) зданий (сооружений), указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не ограниченных строительными конструкциями (под навесами, на террасах, на эксплуатируемых кровлях);

под отдельно стоящими навесами.

6. Не допускается размещение печей:

в зданиях, сооружениях и помещениях, не удовлетворяющих пункту 5;

в подземных этажах;

---

* Для целей настоящего пункта при определении количества этажей подземный этаж не учитывается.

в помещениях, предназначенных для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, при наличии в них переменной (временной) пожарной нагрузки* более 2000 МДж;

в помещениях, предназначенных для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов (кроме алкогольной, лекарственной и парфюмерной продукции), а также в которых при осуществлении производственного процесса обращаются взрывопожароопасные вещества и материалы (при превышении значения избыточного давления* 5 кПа).

7. Для отвода дыма следует применять дымовые трубы или использовать стены (перегородки) из негорючих материалов для размещения в них дымовых каналов.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ

8. Не допускается отвод дыма в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.

9. Высота дымовых труб печей, считая от колосниковой решетки до устья, должна быть не менее 5 м.

10. Высота дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, должна быть:

не менее 500 мм – над плоской кровлей, над коньком кровли или парапетом – при расположении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

не ниже конька кровли или парапета – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3,0 м включ. от конька или парапета;

не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, – при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

11. Дымовую трубу следует выводить выше кровли более высоких зданий (сооружений), их частей, конструкции которых расположены на расстоянии менее 9 м от дымовой трубы.

---

* Значение переменной (временной) пожарной нагрузки и избыточного давления взрыва определяется по ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

12. Дымовые трубы печей должны выполняться вертикальными, без уступов из керамического полнотелого (глиняного) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.

13. При устройстве печей допускается применять дымовые трубы и комплекты изделий для их устройства заводского изготовления, соответствующие требованиям технических регламентов, которые на них распространяются, с классом устойчивости к возгоранию сажи G по СТБ EN 1443-2012 «Трубы дымовые. Общие требования».

Монтаж дымовых труб и комплектов изделий для их устройства заводского изготовления следует осуществлять в соответствии с технической документацией.

14. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей, элементов кровли (покрытия) из горючих материалов следует предусматривать (в свету) не менее 130 мм, для дымовых труб из других материалов – принимать в соответствии с технической документацией изготовителя.

15. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями (элементами) кровли (покрытия) из горючих материалов следует перекрывать (заполнять) негорючими материалами.

16. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать патрубки длиной не более 0,4 м при условиях:

расстояние от верха патрубка до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м – при защите потолка от возгорания одним из следующих способов (при этом размеры защиты должны превышать размеры патрубка не менее чем на 200 мм):

штукатуркой толщиной не менее 25 мм по металлической сетке;

негорючими листовым или плитным материалами по негорючему утеплителю (толщина утеплителя – не менее 10 мм).

Расстояние от низа патрубка до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.

Для патрубков следует применять негорючие материалы, обеспечивая предел огнестойкости не менее EI 45 в соответствии с СТБ 11.03.01-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость».

Монтаж патрубков для присоединения печей к дымовым трубам заводского изготовления следует осуществлять в соответствии с технической документацией. При отсутствии соответствующих требований в технической документации должны выполняться требования части первой настоящего пункта.

17. Толщину разделки печей и дымовых каналов (труб) следует принимать не менее 380 мм до конструкций из горючих материалов и не менее 250 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с абзацами третьим – пятым части первой пункта 19.

Высота разделки должна быть больше толщины пересекаемого перекрытия (потолка), выполненного из горючих материалов, не менее чем на 70 мм над перекрытием (верхней плоскостью потолка).

Разделки печей и дымовых каналов (труб), установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, должны быть выполнены на всю высоту печи или трубы в пределах помещения.

Вместо разделки допускается предусматривать воздушный зазор от поверхности печи, дымового канала (трубы) не менее 380 мм до конструкций из горючих материалов и не менее 250 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с частью первой пункта 19.

Указанный зазор может быть заполнен негорючим материалом с выполнением требований к расстояниям, изложенным в настоящем пункте, и перекрыт (при необходимости) сверху и(или) снизу листовым негорючим материалом.

18. Размер отступки следует принимать не менее 100 мм.

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стен (перегородок), выполненных из негорючих материалов (включая отделку), не нормируется.

19. От возгорания следует защищать:

пол из горючих материалов под топочной дверкой – негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 700×500 мм (но не менее чем на 200 мм превышающими размеры топочной дверки с каждой ее стороны), располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

ограждающую конструкцию из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи одним из следующих способов (не менее чем на 250 мм выше верха топочного отверстия):

штукатуркой толщиной не менее 25 мм по металлической сетке;

негорючими листовым или плитным материалами по негорючему утеплителю (толщина утеплителя – не менее 10 мм).

Расстояние от топочного отверстия до противоположной ограждающей конструкции следует принимать не менее 1250 мм (за исключением случаев выполнения конструкции и ее отделки из негорючих материалов). В пространстве между топочным отверстием и противоположной конструкцией не допускается размещение горючих веществ и материалов, изделий их содержащих.

20. Применение горючих материалов для отделки поверхностей печей не допускается.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
№

ПРАВИЛА
пожарной безопасности
для отдельных объектов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают обязательные для соблюдения требования по обеспечению пожарной безопасности:

1.1. для следующих объектов:

многоквартирные, одноквартирные, блокированные жилые дома;

строения и сооружения, расположенные на придомовой территории;

агроэкоусадьбы, дачи, садовые домики, земельные участки, предоставленные для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, в том числе расположенные на них строения и сооружения, гаражи, многофункциональные помещения, общественные, производственные и складские здания и иные объекты, принадлежащие физическим лицам;

1.2. при применении открытого огня, в том числе разведении костров, и проведении пожароопасных работ на землях общего пользования.

Настоящие правила не распространяются на объекты, в том числе социальной инфраструктуры, размещенные в многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домах, принадлежащие субъектам хозяйствования.

2. В настоящих Правилах применяются термины и их определения в значениях, установленных Жилищным кодексом Республики Беларусь и общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности», а также следующие термины и их определения:

объект – капитальное строение (здание, сооружение), изолированное помещение и иное помещение или их часть, нестационарный объект, наружная установка, территория;

костер – контролируемое горение специально сложенных горючих материалов на открытом воздухе, в том числе в мангалах, барбекю и аналогичных приспособлениях.

3. Собственник объекта должен обеспечить пожарную безопасность объекта, если иное не предусмотрено договором найма (аренды, субаренды, финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования) или законодательством.

4. Граждане, находящиеся на объектах, должны:

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара, в том числе курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов (лоджий) многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории;

незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре либо поступлении иной информации о пожаре;

при обнаружении пожара (загорания, задымления) принять возможные меры по оповещению людей;

не допускать к пользованию источниками огня детей до 14 лет.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

5. Здания, сооружения, помещения, установки, в том числе наружные, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, оборудование (приборы) должны эксплуатироваться в соответствии с настоящими Правилами, противопожарными мероприятиями, установленными проектной и эксплуатационной документацией на них, а при отсутствии такой документации – в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями по обеспечению пожарной безопасности, действующими на дату приемки объекта в эксплуатацию, при отсутствии такой даты – на дату государственной регистрации, при отсутствии таких дат – на дату получения разрешительной документации на строительство.

6. Для зданий, помещений и наружных установок, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с проектной документацией и (или) обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, должны быть определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности согласно методике, установленной ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений,

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 4.

Для помещений, не категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с проектной документацией и (или) обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, функционально предназначенных для хранения или осуществления в них производственного процесса, расположенных в зданиях и сооружениях вне придомовой территории и земельных участков, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, должны быть определены согласно техническим нормативным правовым актам (без учета наличия средств противопожарной защиты) величины:

переменной (временной) пожарной нагрузки – при хранении или использовании в производственном процессе горючих и трудногорючих материалов и изделий из них (кроме холодильных камер);

избыточного давления взрыва* – при хранении или использовании в производственном процессе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме алкогольной, лекарственной и парфюмерной продукции).

7. К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты только промышленного (заводского) изготовления, печи из штучных материалов при соблюдении требований по обеспечению пожарной безопасности, установленных Инструкцией о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов промышленного (заводского) изготовления и Инструкцией о требованиях к эксплуатации печей из штучных материалов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИИ

8. Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к многоквартирным жилым домам, общественным, производственным и складским зданиям, источникам противопожарного водоснабжения должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд пожарной аварийно-спасательной техники.

---

* В случае, если величина избыточного давления взрыва не превышает 5 кПа, для данного помещения должна быть определена величина переменной (временной) пожарной нагрузки.

9. При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств на придомовую территорию многоквартирного жилого дома, к общественным, производственным и складским зданиям, они должны иметь возможность ручного открывания.

10. На придомовой территории многоквартирных жилых домов и территории общественных, производственных и складских зданий в противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не допускается складирование горючих материалов, размещение нестационарных объектов.

11. Разведение костров допускается при условиях:

размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание ближайших зданий, сооружений и других горючих предметов (материалов, веществ), но не менее 2 метров от них;

размещения вблизи очагов горения первичных средств пожаротушения (огнетушителя, полотнища противопожарного или емкости с запасом воды);

исключения использования для розжига легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига);

обеспечения непрерывного визуального контроля за процессом горения.

По окончании использования очагов горения либо при прекращении постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

12. На придомовой территории, земельных участках, предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства, не допускается выжигание сухой растительности на корню.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

13. В зданиях, сооружениях и на их элементах (лоджии, балконы, террасы, кровли, стилобаты многоквартирных жилых домов, общественных, производственных и складских зданий), в помещениях не допускается:

применение пиротехнических изделий, соответствующих II–V классам опасности;

разведение костров, за исключением случаев, когда использование мангалов, барбекю и аналогичных приспособлений предусмотрено проектной документацией.

При применении в разрешенных случаях пиротехнических изделий и открытого огня, в том числе вне зданий и сооружений, должны быть приняты меры по исключению возникновения загорания (пожара), а также обеспечен непрерывный визуальный контроль за горением.

14. Не допускается хранение:

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также емкостей после их применения на кровлях, чердаках, технических и подземных этажах, лестничных клетках, в подпольях зданий, лифтовых холлах, вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов и на путях эвакуации в общественных, производственных и складских зданиях, балконах и лоджиях;

бензина, дизельного топлива в квартирах многоквартирных жилых домов.

15. В помещениях, в которых осуществляется механическая обработка древесины и изделий из нее, поверхности отопительных приборов, оборудования, установок, коммуникаций, строительных конструкций, а также пол и рабочие места должны ежедневно по окончании работ очищаться от отложений древесной пыли, опилок и стружки.

16. В процессе эксплуатации объектов конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться. Поврежденные участки средств огнезащиты должны восстанавливаться.

Повторная огнезащита должна проводиться в сроки, установленные технической документацией на средство огнезащиты.

17. При эксплуатации вентиляционных систем не допускается:

отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки, входящие в систему противодымной вентиляции.

18. В гаражах не допускается:

оставлять транспортные средства с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания, при наличии течи из топливной системы (баков, топливопроводов, технических устройств), а также с открытыми горловинами топливных баков;

хранить баллоны с горючим газом (из-под горючего газа), за исключением баллонов в газобаллонной установке транспортного средства;

стравливать газ из баллонов и магистрального трубопровода транспортных средств, работающих на газовом топливе;

заправлять транспортные средства любыми видами жидкого топлива (бензин, дизель, керосин) и горючими газами.

Перед ремонтом электрооборудования на транспортных средствах аккумуляторная батарея должна быть отключена.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

19. Проводить огневые работы допускается при соблюдении требований настоящих Правил и требований по обеспечению пожарной безопасности, установленных Инструкцией о порядке организации и проведения огневых работ, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82.

20. Не допускается:

выполнять работу на оборудовании и установках с неисправностями, которые могут привести к возникновению пожара, а также при отключении средств измерений, автоматизации, систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, определяющих заданные режимы температуры, давления, концентрации и другие технологические параметры горючих газов, паров, жидкостей;

использовать огонь для отогрева оборудования и коммуникаций с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, иных горючих веществ и материалов.

21. При работе с взрывопожароопасными веществами и материалами следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования взрывоопасных концентраций паров, газов и горючих пылей (волокон) в воздухе, а также искрообразования и защите от разрядов статического электричества.

22. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов должно осуществляться в герметичной таре.

23. При утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов следует прекратить работу и принять меры по ее ликвидации. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны быть немедленно убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств и удалены из помещений, а горючие газы удалены (проветрены).

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

24. В многоквартирных жилых домах (за исключением квартир), общественных, производственных и складских зданиях, замки (запоры), в том числе электронно-механические, на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, тамбуров (за исключением приквартирных), вестибюлей, холлов,

лестничных клеток, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (если иное не предусмотрено проектной документацией).

При устройстве электронно-механических замков на дверях замки должны дополнительно открываться при срабатывании систем пожарной автоматики (при ее наличии).

Наличие снаружи указанных дверей проушин для навесных замков не допускается.

25. Фиксировать (оставлять) противопожарные двери (ворота) и двери (люки шахт и каналов для прокладки инженерных коммуникаций), оборудованные приспособлениями для закрывания и (или) уплотнениями в притворах для предотвращения задымления путей эвакуации, в открытом положении (если иное не предусмотрено проектной документацией), а также снимать их не допускается.

Двери (ворота, люки шахт и каналов для прокладки инженерных коммуникаций), оборудованные приспособлениями для самозакрывания и (или) уплотнениями в притворах, должны эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивалось плотное прилегание полотна к коробке (дверцы к раме). Поврежденные уплотнения притворов и сквозные повреждения дверных коробок указанных дверей должны своевременно восстанавливаться.

26. Для обеспечения безопасной эвакуации в зданиях, за исключением одноквартирных, блокированных жилых домов и квартир в многоквартирных жилых домах, не допускается:

загромождать эвакуационные пути и выходы, устанавливать на них имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту, установленные в проектной документации, а при ее отсутствии – в обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, действующих на дату приемки объекта в эксплуатацию, при отсутствии такой даты – на дату государственной регистрации, при отсутствии таких дат – на дату получения разрешительной документации на строительство;

устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать турникеты (без дублирования проходов в них распашной калиткой (быстросъемной выдвижной лентой и другое) с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения возможности их принудительного открытия);

использовать лифты, подъемники, эскалаторы и конвейеры пассажирские при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы и конвейеры пассажирские должны останавливаться (блокироваться).

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

27. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, противопожарное водоснабжение, наружные пожарные лестницы, наружные металлические лестницы, предназначенные для эвакуации людей, ограждения крыш зданий должны находиться в исправном состоянии, а также быть готовы к применению.

28. Наружные пожарные лестницы, наружные металлические лестницы, предназначенные для эвакуации людей, ограждения крыш зданий, предназначенные для предотвращения падения с высоты при работах на них, должны не реже одного раза в 5 лет подвергаться эксплуатационным испытаниям в соответствии с методиками, установленными в технических нормативных правовых актах, с составлением соответствующего протокола.

29. В процессе эксплуатации систем пожарной автоматики должно быть организовано и обеспечено их техническое обслуживание.

30. В процессе эксплуатации систем противодымной вентиляции должно быть организовано и обеспечено проведение их испытаний в порядке и с периодичностью, определенными нормами пожарной безопасности Республики Беларусь «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний. НПБ 23-2010», утвержденными приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 12 февраля 2010 г. № 21.

31. Применяемые (используемые) на объектах средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, предусмотренные проектной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе размещенные в рамках реализации государственных программ, профилактических акций и специальных профилактических мероприятий, должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области пожарной безопасности.

32. Объекты должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными Инструкцией о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82, в зависимости от их огнетушащей способности, а также функционального назначения объектов, особенностей их эксплуатации и пожаровзрывоопасности обращающихся веществ и материалов.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на указанное оборудование.

33. Первичные средства пожаротушения должны содержаться и использоваться в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей. В процессе эксплуатации огнетушителей должен быть организован и проводиться капитальный ремонт (перезарядка) этих огнетушителей.

34. Места размещения огнетушителей в общественных, производственных и складских зданиях и у наружных установках должны быть обозначены на видных местах исправными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

35. При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения не допускается:

отключать участки водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами и кранами, а также снижать напор в сети ниже требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, аварии или проведении ремонтных работ об этом необходимо незамедлительно сообщить по номерам телефона 101 или 112;

проводить дополнительные подключения к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети;

демонтировать пожарные гидранты и краны.

36. Для систем наружного противопожарного водоснабжения должны быть приняты меры, обеспечивающие возможность их применения в любую пору года.

37. Источники противопожарного водоснабжения, в том числе пожарные краны и сухотрубы, должны быть обозначены на видных местах исправными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

38. Использованный запас воды для целей пожаротушения должен быть восстановлен в сроки, установленные проектной документацией, а при ее отсутствии – обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.

Использование запасов воды пожарных резервуаров и водоемов, водонапорных башен, используемых для хранения пожарного запаса воды, не для целей пожаротушения не допускается.

39. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке проверки состояния наружного и внутреннего

противопожарного водоснабжения, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 декабря 2021 г. № 82.

40. В пожарных шкафах пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному стволу и крану. Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного открытия пожарного шкафа.