

Обоснование необходимости принятия
постановления Совета Министров Республики Беларусь
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 19 декабря 2018 г. № 914»

1. Цель и правовые основания подготовки проекта:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914» (далее – проект постановления) подготовлен Министерством здравоохранения на основании абзацев седьмого, десятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении», абзаца третьего части второй статьи 14 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 2.1 пункта 2 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

Проект постановления подготовлен в целях актуализации специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914, с учетом практики применения, приведения в соответствие с положениями Водного Кодекса Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», а также в целях унификации, оптимизации и либерализации санитарно-эпидемиологических требований, изложенных в настоящее время в:

санитарных правилах и нормах 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46;

санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. № 105;

санитарных нормах и правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого

водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 сентября 2014 № 69;

санитарных норм и правилах «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2016 № 142 .

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта:

выбор вида нормативного правового акта, компетенция на принятие нормативного правового акта определены Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» (абзацы седьмой и десятый статьи 9), Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (абзац третьей части второй статьи 14) и Декретом Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства» (пункт 2 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования), согласно которым Совет Министров Республики Беларусь определяет обязательные для исполнения требования: специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, устанавливает критерии определения границ зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения (далее – источники водоснабжения), поясов ЗСО источников водоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» подготовка и принятие (издание) нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт путем изложения его в новой редакции осуществляются, как правило, в отношении законов, утвержденных нормативных правовых актов, приложений к нормативным правовым актам, если:

вносимые изменения составляют более половины текста закона, утвержденного нормативного правового акта, приложения к нормативному правовому акту;

внесение отдельных изменений технически сложно для изложения или восприятия текста.

В связи с вышеизложенным и подготовлен проект постановления в соответствии с которым специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения предлагается изложить в новой редакции.

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, изменяющих существующее правовое регулирование

соответствующих общественных отношений, информация об изменении концептуальных положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения:

Предметом правового регулирования проекта постановления являются к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения субъектами хозяйствования независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности (далее – организации ВКХ), в том числе критерии определения границ ЗСО источников водоснабжения, поясов ЗСО источников водоснабжения, требования к организации и проведению производственного контроля за безопасностью питьевой воды.

В проекте постановления в сравнении с действующими специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения:

1) уточнена область применения специфических санитарно-эпидемиологических требований с учетом абзацев седьмого, десятого статьи 9 Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», понятийный аппарат документа дополнен Правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 788, а также четко определено, что документ распространяется на субъектов хозяйствования независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности (далее – организации ВКХ);

Применяемые термины приведены в соответствие с действующими актами законодательства (Водный кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» и другие), документ оформлен в соответствии с действующими требованиями нормотворческой техники, в том числе замены обобщенные ссылки на более точные, исключено дублирование нормативных предписаний, изложенных в иных нормативных правовых актов;

2) с учетом практики применения и новых тенденций специфические санитарно-эпидемиологические требования дополнены требованиями к содержанию и эксплуатации гравитационных водоводов для транспортировки воды поверхностных источников водоснабжения до станций подготовки питьевой воды, продаже питьевой воды с использованием торговых автоматов, подключенных к водопроводным сетям (далее – водоматы);

3) в общей главе специфических санитарно-эпидемиологических требований уточнены вопросы обеспечения соответствия питьевой воды

централизованных и нецентрализованных систем гигиеническим нормативам, применения в системах водоснабжения материалов, реагентов, оборудования и дезинфицирующих средств, осуществления производственного контроля, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и (или) специальной одеждой, прохождение ими обязательных медицинских осмотров, гигиенического обучения, государственной санитарно-гигиенической экспертизы (далее – экспертиза) сбора, обработки и распределения воды, продажи питьевой воды с использованием водоматов;

4) название главы 2 изложено с учетом измененной области применения документа.

Уточнен порядок разработки, состав проектов ЗСО и вопросы экспертизы данных проектов. В частности уточнено, что проекты ЗСО подлежат экспертизе после завершения строительства источников водоснабжения, так как в состав проекта ЗСО входят результаты лабораторных исследований (испытаний) воды, провести которые на этапе проектирования источников водоснабжения не представляется возможным.

Специфические санитарно-эпидемиологические требования дополнены сведениями, включаемыми в проект ЗСО, изложенными в приложении 1. В сравнении с санитарными нормами и правилами «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» уточнены некоторые требования к составу проекта ЗСО, в частности уменьшен объем предоставляемых результатов лабораторных исследований (испытаний) воды (определен в количестве не менее одной пробы на каждый источник водоснабжения), так как данные результаты не влияют на размеры ЗСО, но при этом необходимы для характеристики источников водоснабжения.

В главе 2 уточнены условия сокращения первых поясов ЗСО защищенных и недостаточно защищенных подземных источников водоснабжения. Исключена необходимость проведения экспертизы при изменении границ ЗСО водопроводных сооружений, так как последние не являются предметом экспертизы согласно статье 16 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». При этом сохранена возможность установления ЗСО водопроводных сооружений в размере 10 метров при их расположении на территории первого пояса ЗСО источника водоснабжения.

Также глава 2 дополнена требованиями к организации ЗСО инфильтрационных водозаборов, питающихся за счет инфильтрации воды из поверхностного водного объекта.

5) в главе 3 специфических санитарно-эпидемиологических

требований уточнены вопросы проведения чистки шахтных колодцев после завершения паводка (в случае их затопления), проведению лабораторных исследований (испытаний) воды после проведенной дезинфекции, использованию трубчатых колодцев для подачи питьевой воды в водопроводные сети отдельно стоящих зданий и сооружений, текущего ремонта каптажей, тампонажа (ликвидации) непригодных для питьевого водоснабжения, а также заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию нецентрализованных систем питьевого водоснабжения;

б) в главе 4 уточнены общие требования к содержанию помещений и территорий водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения в чистоте, соблюдению в пределах ЗСО, санитарно-защитных полосах режима хозяйственной и иной деятельности.

Уточнены вопросы проведения подготовки питьевой воды источников водоснабжения, вода которых не соответствует нормативам безопасности питьевой воды, обеззараживания воды поверхностных и подземных источников водоснабжения, эксплуатации резервуаров для хранения питьевой воды, подпитки питьевой водой систем технического водоснабжения и иных трубопроводов различного назначения, не предназначенных для транспортировки питьевой воды.

Более точно изложен порядок проведения санитарной обработки водопроводных сетей и сооружений – проводится в плановом порядке, а также в случаях:

окончания ремонтных и строительно-монтажных работ, перед приемкой в эксплуатацию;

длительного (48 часов и более) прекращения или ограничения подачи питьевой воды в систему водоснабжения, приостановления эксплуатации станций подготовки питьевой воды, резервуаров, водонапорных башен;

приостановления эксплуатации участков водопроводных сетей на 10 суток и более;

нарушения функционирования, повреждения систем водоснабжения, повлекших несоответствие питьевой воды нормативам безопасности питьевой воды;

завершения аварийно-восстановительных работ по ликвидации повреждений систем водоснабжения.

Установлена периодичность плановой санитарной обработки не реже одного раза в три года для водопроводных сетей. Для резервуаров и водонапорных башен – как правило, один раз в год, но не реже одного раза в два года, а для иных водопроводных сооружений – в соответствии с технологическими регламентами (инструкциями) их эксплуатации.

Также уточнены вопросы санитарной обработки водозаборных

скважин и проведения их прокачки после длительной (10 суток и более) остановке.

Определены условия проведения (в соответствии с технологическими регламентами (инструкциями) эксплуатации водопроводных сетей и сооружений) и завершения санитарной обработки – установлена форма акта санитарной обработки (приложение 2), включающая результаты лабораторных исследований (испытаний), определен срок действия акта санитарной обработки.

Уточнены вопросы информирования и действий организаций ВКХ при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на системах водоснабжения с учетом правоприменительной практики.

Установлена обязанность информирования территориального органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, не только о возникновении, но и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. Изложены требования к лабораторному контролю и информированию потребителей и абонентов о несоответствии питьевой воды нормативам безопасности питьевой воды. Определены требования к цистернам и безопасности питьевой воды, используемых для обеспечения питьевой водой юридических и физических лиц во время аварий и чрезвычайных ситуаций.

Определено, что в целях обеспечения бесперебойного питьевого водоснабжения водопроводные сети и сооружения могут быть запущены в эксплуатацию после ремонтных и аварийно-восстановительных работ до получения результатов лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды. В данном случае организации ВКХ обязаны информировать потребителей и абонентов о возможном несоответствии питьевой воды нормативам безопасности питьевой воды и дать рекомендации по ее использованию. При этом использование воды для приготовления пищи и питьевых целей допускается после получения результатов лабораторных исследований (испытаний) о соответствии воды гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды»;

7) название главы 5 изложена с учетом откорректированной области применения специфических санитарно-эпидемиологических требований и терминологии, принятой в Законе Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении».

В настоящей определены особенности производственного контроля за безопасностью питьевой воды (далее – производственный контроль). При этом были исключены нормативные предписания пунктов 43-46 действующей редакции специфических санитарно-эпидемиологических требований, так как последние дублируют положения гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды».

Установлено, что производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, утверждаемой организацией ВКХ, и включает отбор проб воды, проведение лабораторных исследований (испытаний) на соответствие воды гигиеническим нормативам и контроль за соблюдением Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов при эксплуатации систем питьевого водоснабжения.

Программа производственного контроля должна включать перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, указание точек отбора, также количества и кратности отбора проб воды.

Отбор проб воды при производственном контроле осуществляется из источников водоснабжения и гравитационных водоводов, перед поступлением в водопроводные сети, в точках водоразбора водопроводных сетей, включая тупиковые и наиболее удаленные от водопроводных сооружений. Точки отбора проб должны представлять систему питьевого водоснабжения в целом и ее основные элементы (источники водоснабжения, гравитационные водоводы, насосные станции, станции подготовки питьевой воды, резервуары, водопроводные сети, водонапорные башни), распределяться по всей водопроводной сети, а их число должно быть пропорционально количеству звеньев или ответвлений водопроводной сети с учетом наиболее уязвимых участков системы.

При этом количество и кратность отбора проб для источников водоснабжения определяется в соответствии с требованиями гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», а перед поступлением в водопроводные сети и в точках водоразбора водопроводных сетей в соответствии с приложением 3.

По сравнению с действующими специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями периодичность отбора проб с численностью населения до 1 тыс. человек по микробиологическим, органолептическим, и обобщенным показателям установлена ежеквартально в целях исключения противоречий нормативного правового акта одинаковой юридической силы принятого (изданного) позднее (гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», пункт 9).

Установлены требования о регистрации результатов производственного контроля в журнале, который ведется на бумажном носителе или в виде электронного документа, информированию территориального органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, о получении результатов лабораторных исследований (испытаний), свидетельствующих

о несоответствии питьевой воды гигиеническим нормативам, а также о результатах текущего производственного контроля. Последнее обусловлено необходимостью проведения регулярных наблюдений за соответствием питьевой воды систем водоснабжения установленным гигиеническим нормативам в целях своевременного выявления негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и определения эффективности мероприятий, направленных на обеспечение питьевой водой, соответствующей нормативам безопасности питьевой воды.

Также в настоящей главе определены особенности проведения производственного контроля питьевой воды ведомственных систем водоснабжения, в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей и водоматов.

4. Результаты анализа:

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения:

в ходе подготовки проекта постановления осуществлен анализ следующих нормативных правовых актов:

1) Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-3;

2) Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-3 «О питьевом водоснабжении»;

3) Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4) Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных правовых актах»;

5) Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства»;

6) Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах»;

7) постановления Совета Министров Республики Беларусь:

от 30 сентября 2016 г. № 788 «Об утверждении Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах»;

от 4 сентября 2019 г. № 594 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов»;

от 1 февраля 2020 г. № 66 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»;

от 25 января 2021 г. № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов» (гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого

и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»);

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

8) постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

от 2 августа 2010 г. № 105 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 141»;

от 17 июля 2012 г. № 104 «Об установлении перечня работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, и признании утратившими силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 75»;

от 16 сентября 2014 г. № 69 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27, от 28 марта 2006 г. № 37 и постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 января 2008 г. № 4»;

от 30 декабря 2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 1».

от 29 июля 2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих»;

9) постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь:

от 19 октября 1999 г. № 46 «О введении в действие санитарных правил и норм»;

от 9 октября 2006 г. № 119 «Об утверждении Гигиенического норматива 2.1.4-12-17-2006 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида хлора в питьевой воде»;

10) постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. № 22 «О порядке проведения планово-предупредительного ремонта на централизованных системах питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации)»;

11) постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

от 31 октября 2019 г. № 59 «Об утверждении и введении в действие строительных норм» (строительные нормы СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);

от 29 ноября 2019 г. № 64 «Об утверждении и введении в действие строительных норм» (строительные нормы СН 4.01.03-2019 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий»);

12) постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 сентября 2008 г. № 48 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь» (государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1884-2008 «Строительство. Водоснабжение питьевое. Термины и определения»);

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения:

постановление не противоречит международным договорам Республики Беларусь и иным международно-правовым актам;

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования:

проект постановления не содержит положений, противоречащих международным договорам Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового регулирования.

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь»:

не имеется.

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта:

указанная информация отсутствует.

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия:

принятие постановления не повлечет негативных социальных, финансово-экономических, экологических последствий. Оценка регулирующего воздействия проекта постановления на условия осуществления предпринимательской деятельности не проводилась, поскольку проект постановления не предусматривает обязанностей, запретов и ограничений, расходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений:

проект постановления подлежит общественному обсуждению.

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) нормативного правового акта:

в связи с принятием (изданием) проекта постановления подлежат признанию утратившими силу:

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46 «О введении в действие санитарных правил и норм»;

постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 октября 2006 г. № 119 «Об утверждении Гигиенического норматива 2.1.4-12-17-2006 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида хлора в питьевой воде»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. № 105 «Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 141»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 сентября 2014 г. № 69 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 27, от 28 марта 2006 г. № 37 и постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 января 2008 г. № 4»;

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 1».

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

Д.Л.Пиневич

« » _____ 2023 г.